

ビッグリブ 犬山店

大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

1 概要

営業時間が午前9時から午後10時までの食品スーパーを新設する。(法第5条第1項)

2 店舗の概要

店舗	店舗名称	ビッグリブ犬山店		
	店舗所在地	愛知県犬山市大字五郎丸字下前田58-1 他26筆		
設置者	名称	株式会社 三河屋		
	代表者	代表取締役 佐藤伸宏		
	住所	愛知県小牧市大字小牧原新田2004番地の1		
	備考	なし		
小売業者	名称	株式会社 三河屋		
	代表者	代表取締役 佐藤伸宏		
	住所	愛知県小牧市大字小牧原新田2004番地の1		
	備考	なし		

店舗面積	1,934 m ²			
業態	食料品専門店			
用途地域	第1種住居地域	第2種住居地域	準住居地域	—
参考				

3 届出の概要

届出年月日		平成18年5月12日	
新設する日		平成19年1月13日	
施設の配置	駐車場	位置	別紙図面のとおり
		台数	110台
	駐輪場	位置	別紙図面のとおり
		台数	56台
	荷捌施設	位置	別紙図面のとおり
		面積	251 m ²
廃棄物 保管施設	位置	別紙図面のとおり	
	容量	16.8 m ³	
施設の運営	営業時間	開店	午前9時
		閉店	午後10時
	駐車場利用時間帯		午前8時30分～午後10時30分(一部午後10時で閉鎖)
	駐車場出入口	数	4箇所
		位置	別紙図面のとおり
荷捌時間帯		午前7時から午後10時まで	

ビッグリブ 犬山店

4 基本的配慮事項

配慮事項	記述事項
(1) まちづくり計画の検討	都市計画及び中心市街地活性化基本計画等について情報収集し、検討する
(2) 深夜営業の対応	駐車場の一部は午後10時以降は使用しない
(3) 住民説明会の開催	地域住民等の理解が十分得られるよう説明・周知
(4) テナントの履行確保	テナントなし
(5) 責任者の任命	店長を責任者として任命
(6) 予測乖離時の措置	再調査・再対策を検討の上、必要措置を実施
(7) 通年の臨時措置	繁忙時は交通整理員を配置
(8) 開店時の臨時措置	交通整理員を配置

5 施設の配置及び運営方法関連事項

1 駐車需要の充足・周辺地域の利便確保のための配慮

(1) 交通に係る事項

ア 駐車場の必要台数の確保

(ア) 指針による算出

行政人口	店舗面積	日來客数 原単位 (人/千㎡)	ピーク率	駅からの距離 (商業系地域の 場合)	自動車分担率	平均乗車人員	平均駐車 時間係数	指針必要台数
74,805人	1,934 ㎡	1,042	14.40%	1,350 m	80.00%	2.00 人	0.68	79 台

総駐車場台数	従業員等駐車場台数	付帯施設駐車場台数	業務用駐車場台数	来客用駐車場台数	評価
140 台	30 台	0 台	0 台	110 台	

(イ) 指針によらない「特別な事情」による算出

特別な事情による算出を行う場合は、(ア)の表をコピーし入力してください。

ア 駐車場の位置及び構造等

1平面自走オアレータ-:無	2平面自走オアレータ-:有	3機械式駐車場	共用駐車場数	ピーク1hの来台車数
1箇所	0箇所	0箇所	0箇所	116 台

イ 駐車場形式・出入口数・位置・駐車待スペース・分散確保・交通整理

敷地内 駐車場	種別	1	収容台数	110 台	歩行者動線	分離	騒音配慮	夜間の利用制限	排ガス配慮	アイドリングストップの呼びかけ	
	出入口数	道路種別	道路幅員	歩道	交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数	道路形態	入出庫方法	整理員	判定
東	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	1箇所	市町村道	10m	あり	45m	40m	87	双方向	左折のみ	あり	-
南	2箇所	県道	16m	あり	40m	15m	29	双方向	右左折混合	あり	-
北	1箇所	市町村道	6m	なし	37m	-	-	双方向	左折のみ	あり	-
交通整理員等の配置 年間を当して混雑する時期のみ配備											

評価	駐車場出入口の数・位置	駐車待スペース	駐車場の分散確保	出入口における交通整理

ウ 周辺交通状況の把握

交通量調査	来客車両等の方向別予測	店舗周辺状況調査	交通流動の予測
実施	実施	実施	実施(交通飽和度等の検討)

エ 駐輪場等の確保等

駐輪場の位置及び箇所数	店舗南側付近に1箇所
駐輪場の収容台数	56 台
標準収容台数	56 台

自動二輪車等駐車場の確保	なし	収容台数	-
位置及び箇所			-

位置評価	台数評価

オ 荷捌施設の整備等

(ア) 荷捌施設の整備

停車位置	専用出入口・通路	面積	営業時間外の搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力
敷地内	隔離	251㎡	あり	15分	1台	2台	

ビッグリブ 犬山店

(イ) 計画的な搬入

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待スペース	評価
7・10・11・12・16・17時台	2台	17:00～18:00	21:00～22:00	単独テナント	なし	

カ 経路の設定等

(ア) 車両関係

a 来客車関係

案内表示	交通整理員の配置	生活道路の回避	通学路の回避	療養施設等の回避	右折経路
あり	配置	回避	-	回避	あり

b 搬出入車両関係

通学路との交錯	登下校時間の運行	登下校時間の交通整理員
なし	-	-

対応

c バス・タクシー等交通機関関係

駐車場の確保
バス・タクシー等の停留所なし

d 地方公共団体・公共交通事業者の事業関係

パークアンドライド事業等への協力
事業なし

評価

(イ) 歩行者通行関係

通り抜け可能通路の保持	通行妨害施設	閉店後の夜間照明の設置
必要なし	なし	必要なし

評価

(ウ) 廃棄物・リサイクル関係

廃棄物減量化計画	リサイクル活動推進計画
実施	実施

評価

(エ) 防災・防犯対策への協力

a 防災への協力

非難場所の提供	物資の緊急提供
締結可能	締結可能

b 防犯への協力(深夜営業を行う場合)

夜間照明の配置	警備員等の巡回
-	-

評価

2 生活環境悪化防止関係

(1) 騒音発生に係る事項

ア 騒音問題対応策

(ア) 一般的対策

	住居(距離)	高層住居(距離)	騒音発生源	遮音壁(高さ)	緑地帯	その他の対策
東方向	12 m	なし	来客車両	なし	あり	-
西方向	2 m	2 m	室外機	3 m	あり	-
南方向	6 m	なし	来客車両	なし	あり	-
北方向	8 m	なし	荷さばき作業	なし	あり	-

遮音壁の悪影響 悪影響なし

ビッグリブ 犬山店

(イ) 荷捌・営業活動の騒音対策

早朝・深夜荷捌きの有無	なし
荷捌施設・施設面での配慮	荷さばき施設を広く確保します
荷捌施設・運営面での配慮	アイドリングストップ、時間調整による搬入待機車削減
荷捌施設・機器面での配慮	テーブルリフターの設置、作業員の意識徹底
放送設備使用面での配慮	屋外放送なし

(ウ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

冷却塔、室外機からの騒音配慮	既存住宅に影響が少ない場所に設置
給排気口からの騒音配慮	吹出し、吸込み口の形状検討、ダクトの吸音対策
駐車場からの騒音配慮	夜間、駐車場の一部を閉鎖
廃棄物収集作業に伴う騒音配慮	早朝、深夜の作業回避
経年劣化等の事後対策	機器周辺の防音措置の強化、機器の配置の見直し・更新

イ 騒音の予測評価

予測対象騒音	定常騒音	空調機室外機	21	冷却塔		給排気口	23	変電施設		浄化槽		ポンプ		エンジン等		
		冷凍機室外機	8	冷凍機械室		キュービクル	1									
	変動騒音	ゴミ収集作業		BGM		アナウンス		台車走行								
		自動車走行		荷捌 アイドリング		後進警報 ブザー										
衝撃騒音	荷降し音		台車走行													
建物の構造(高さ)		鉄骨造平屋建、一部2階建(10m)														

(ア) 等価騒音レベル予測

		A	B	C	D	E
用途地域		第1種住居地域	第1種住居地域	第2種住居地域	第2種住居地域	第1種住居地域
昼間基準値		55 dB	55 dB	55 dB	55 dB	55 dB
夜間基準値		45 dB	45 dB	45 dB	45 dB	45 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	52.8 dB	45.2 dB	45.6 dB	46.1 dB	49.9 dB
	評価					
設置者	夜間等価騒音レベル	41.7 dB	39.1 dB	35.5 dB	35.7 dB	34.2 dB
	評価					
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当

		F	G		
用途地域		準住居地域	第2種住居地域		
昼間基準値		55 dB	55 dB		
夜間基準値		45 dB	45 dB		
設置者	昼間等価騒音レベル	52.3 dB	46.9 dB		
	評価				
設置者	夜間等価騒音レベル	39.3 dB	31.0 dB		
	評価				
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当		
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当		

基準値を超えた場合の対応等

--

ビッグリブ 犬山店

(イ) 夜間における騒音ごとの予測 【対応前】

A 商工系地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの有無						無
B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か						
上記A・Bの具体的内容						
		a	b	c	d	e
用途地域		第1種住居地域	第1種住居地域	第2種住居地域	第2種住居地域	第1種住居地域
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし	なし	なし	なし
基準値		40dB	40dB	40dB	40dB	40dB
設置者	定常騒音の騒音レベル	34.9dB	39dB	33dB	35.7dB	34.2dB
	評価					
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	33.7dB	39.7dB	54.9dB	25dB	24dB
評価				x		
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当	-	妥当	妥当
		f	g			
用途地域		準住居地域	第2種住居地域			
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし			
基準値		40dB	40dB			
設置者	定常騒音の騒音レベル	39.3dB	30.7dB			
	評価					
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	25.1dB	37.3dB			
評価						
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当			
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当			

基準値を超えた場合の対応等

駐車場の夜間利用制限の強化

(イ) 夜間における騒音ごとの予測 【対応後】

A 商工系地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの有無						無
B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か						
上記A・Bの具体的内容						
		a	b	c	d	e
用途地域		第1種住居地域	第1種住居地域	第2種住居地域	第2種住居地域	第1種住居地域
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし	なし	なし	なし
基準値		40dB	40dB	40dB	40dB	40dB
設置者	定常騒音の騒音レベル	34.9dB	39dB	33dB	35.7dB	34.2dB
	評価					
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	33.7dB	39dB	48.6dB	25dB	24dB
評価						
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当

基準値を超えた場合の対応等

店舗前面道路の夜間交通騒音の実測値(53.5dB)を下回るため対策は妥当である。

(2) 廃棄物関係

ア 廃棄物等の保管について

悪臭問題関係配慮	保管施設は密閉性とします
衛生問題関係配慮	生ゴミ等保管施設については冷蔵設備とし、悪臭等に配慮します

取扱品目	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	指針容量	見かけ比重の変更	判定
紙廃棄物用	5.60 m ³	1日	0.402 t	0.10 t/m ³	4.02 m ³	変更なし	
金属製廃棄物用	0.50 m ³	1日	0.014 t	0.10 t/m ³	0.14 m ³	変更なし	
ガラス製廃棄物用	0.50 m ³	1日	0.012 t	0.10 t/m ³	0.12 m ³	変更なし	
プラスチック製廃棄物用	4.60 m ³	1日	0.039 t	0.01 t/m ³	3.87 m ³	変更なし	
生ごみ用	5.00 m ³	1日	0.327 t	0.55 t/m ³	0.59 m ³	変更なし	
その他可燃性廃棄物用	0.60 m ³	1日	0.104 t	0.38 t/m ³	0.27 m ³	変更なし	
合計	16.8m ³	-	-	-	9.01 m ³	-	
保管日数の設定根拠	既存の実績に基づく						
見かけ比重変更の理由	変更なし						
指針と異なる算定式の使用	変更なし						

ビッグリブ 犬山店

リサイクル品保管庫の有無	なし	廃棄物保管庫と共用
--------------	----	-----------

廃棄物排出量を減少させる要因		廃棄物排出量を増加させる要因	
ダンボール不使用納品の実施	あり	空缶・空き瓶の回収箱設置	あり
生ゴミ堆肥化施設の使用	なし	食品トレー・ペットボトルの回収箱設置	あり
廃棄物等圧縮機の使用	なし	食品加工場の設置	あり
脱水装置の使用	なし	物販店以外の施設との保管施設の共有	なし
その他	なし	その他	なし

位置・構造	種類・処理方法ごとの分別の実施	分別廃棄を実施
	搬出作業の利便性の確保	特になし
	搬出作業の騒音・悪臭対策の確保	夜間及び早朝作業は控える
	生ゴミ保管施設の温度管理等の実施	あり
	生ゴミ保管施設の密閉性の確保	あり

イ 廃棄物等の運搬や処理について

十分な搬送頻度の確保	特になし
繁忙期の特別な措置	特になし
運搬(予定)業者(免許番号)	民間事業者(未定)
運搬業者・処理業者に対する情報提供	特になし
敷地内処理の配慮	すべて敷地外処理
廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定	なし

ウ その他廃棄物関連対応策について

食品加工場併設からの悪臭防止対策	生鮮作業場における衛生管理の徹底, グリストラップ(油溜まり)の設置
換気扇・排気口の設置場所への配慮	特になし
食品加工場等の定期的な清掃の実施	毎日清掃を行っている

評価

(3) 街づくり等への配慮

景観計画等	特になし
街並み形成に関する条例	特になし
中心市街地活性化計画	特になし
具体的対応策	特になし
街並みづくりへの協力	特になし
照明等の配慮	光が敷地外を照らさないよう配置する

評価

市町村の意見概要	対応
・当該施設の駐車場は、駐車場法による路外駐車場に該当するため、同法11条により、幅員が6m未満の道路部分に出入口を設けてはならないこととされているため、法に適合するよう変更等の措置を講ぜられたい。	・出口(a)におきましては、店舗敷地に接する部分セットバック等で6m確保いたします。また、出口(a)においては、業務用駐車場を通過して国道41号の側道へ出庫する計画ですが、業務用駐車場の中を私道として道路の形態をとり、国道41号の側道まで、幅員6mの道路を確保いたします。

住民等の意見の概要	対応
意見なし	-

県の意見案
意見なし

県の意見に至る考え方
市意見に対する設置者の対応は、概ね妥当なものと考えられる。