

## 7 浄水場原水濁度分布

区分	浄水場名	濁度 (度)								最高濁度※ (度)
		0～ 5	6～ 15	16～ 30	31～ 50	51～100	101～200	201～300	301～	
水道用水	高蔵寺浄水場	300	49	10	4	2				88
	尾張東部浄水場	309	47	5	1	3				89
	上野浄水場	265	95	4	1					32
	知多浄水場	182	178	4		1				97
	犬山浄水場	313	36	11	3	1	1			262
	尾張西部浄水場	267	77	18	2	1				112
	豊田浄水場	314	39	4	4	3			1	471
	幸田浄水場	261	84	17	3					139
	豊橋浄水場	341	21	2	1					127
	豊橋南部浄水場	361	2	2						68
	豊川浄水場	365								9
工業用水	尾張東部(東郷)浄水場	307	55	3						24
	上野浄水場	265	95	4	1					32
	知多浄水場	305	60							11
	尾張西部浄水場	308	45	9	2	1				100
	安城浄水場	266	88	7	3	1				108
	豊橋南部浄水場	361	2	2						68
	蒲郡浄水場(工水)	364	1							35

単位:日

※最高濁度は定時測定及び計器の連続自動測定データ等から抽出。

