


1-1 建物概要				1-2 外観	
建物名称	日幸ライト工業(株)様 久米工場	階数	地上3F		
建設地	常滑市久米字二次仲根185、255-1	構造	S造		
用途地域	用途地域指定なし、法22条区域	平均居住人員	55人		
気候区分	6地域	年間使用時間	8,160時間/年		
建物用途	事務所・工場	評価の段階	実施設計段階評価		
竣工年	2019年2月 予定	評価の実施日	2018年7月2日		
敷地面積	7,010 m ²	作成者	(03896-23)今西良一		
建築面積	1,717 m ²	確認日	2018年7月9日		
延床面積	3,346 m ²	確認者	土居設計事務所		

2-1 建築物の環境効率 (BEEランク&チャート)


BEE = 0.9 ★★☆☆☆



環境品質 G (0-100) vs 環境負荷 L (0-100)


2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

☆☆☆☆☆



標準計算: ①参照値 100%, ②建築物の取組み 84%, ③上記+②以外の 84%, ④上記+ 84%

2-3 大項目の評価 (レーダーチャート)




Q1 室内環境: 3.0, Q2 サービス性能: 3.0, Q3 室外環境(敷地内): 2.4, LR1 エネルギー: 3.0, LR2 資源・マテリアル: 3.1, LR3 敷地外環境: 3.3


2-4 中項目の評価 (バーチャート)

Q のスコア = 2.7


Q1 室内環境 (Q1のスコア= 3.0)



Q2 サービス性能 (Q2のスコア= 3.0)




Q3 室外環境 (敷地内) (Q3のスコア= 2.4)




LR のスコア = 3.1


LR1 エネルギー (LR1のスコア= 3.0)



LR2 資源・マテリアル (LR2のスコア= 3.1)



LR3 敷地外環境 (LR3のスコア= 3.3)




3 重点項目					
<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.6</p> 	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">2.0</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</td> <td>10.2 %</td> </tr> <tr> <td>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</td> <td>0.0 %</td> </tr> </table>	外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)	10.2 %	建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)	0.0 %
外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)	10.2 %				
建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)	0.0 %				
<h4>②資源の有効活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.0</p> 	<h4>④地域材の活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">1.0</p> <p><外装材に使用した地域性のある材料></p> <p>なし</p> <p><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></p> <p>なし</p>				

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
 LR-3 1 地球温暖化への配慮
 ②資源の有効活用
 Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
 LR-2 2 非再生性資源の使用量削減
 ③敷地内の緑化
 Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$



スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部							建物全体・共用部		居住・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄			評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	全体	
Q 建築物の環境品質														2.7	
Q1 室内環境														3.0	
1 音環境															
1.1 室内騒音レベル														3.5	
1.2 遮音														3.0	
1 開口部遮音性能														3.8	
2 界壁遮音性能														3.0	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)														0.60	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)														5.0	
D数の予測式より、D数加重平均=46.756 >Dr=45														0.40	
1.3 吸音														4.0	
床・天井に吸音材を使用														0.20	
2 温熱環境														2.1	
2.1 室温制御														3.2	
1 室温														0.50	
2 外皮性能														3.0	
3 ソーン別制御性														0.38	
2.2 湿度制御														4.0	
2.3 空調方式														1.0	
1.0 0.20														0.20	
1.0 0.30														0.30	
3 光・視環境														3.3	
3.1 昼光利用														4.2	
1 昼光率														0.30	
2 方位別開口														5.0	
3 昼光利用設備														0.60	
3.2 グレア対策														3.0	
1 昼光制御														0.40	
3.3 照度														3.0	
3.4 照明制御														1.00	
3.0 0.15														0.15	
3.0 0.25														0.25	
3.3 3.0														0.25	
4 空気質環境														3.6	
4.1 発生源対策														3.6	
1 化学汚染物質														0.25	
4.2 換気														3.0	
1 換気量														0.50	
2 自然換気性能														3.0	
3 取り入れ外気への配慮														1.00	
基準法の1.4倍以上の換気量を確保														0.30	
自然換気有効開口面積が床面積の1/15以上														5.0	
汚染源のない方位から給気、異なる方位で6m以上の離れ														0.33	
5.0 0.33														0.33	
5.0 0.33														0.33	
4.3 運用管理														3.0	
1 CO ₂ の監視														0.20	
2 喫煙の制御														-	
3.0 1.00														1.00	
Q2 サービス性能														3.0	
1 機能性														2.7	
1.1 機能性・使いやすさ														2.7	
1 広さ・収納性														0.40	
2 高度情報通信設備対応														3.0	
3 バリアフリー計画														0.40	
1.2 心理性・快適性														3.0	
1 広さ感・景観 (天井高)														0.33	
2 リフレッシュスペース														3.0	
3 内装計画														0.33	
1.3 維持管理														3.0	
1 維持管理に配慮した設計														0.30	
2 維持管理用機能の確保														3.0	
3.0 0.50														0.50	
3.0 0.50														0.50	
2 耐用性・信頼性														3.2	
2.1 耐震・免震・制震・制振														3.2	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)														0.31	
2 免震・制震・制振性能														3.0	
2.2 部品・部材の耐用年数														0.48	
1 躯体材料の耐用年数														3.0	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔														0.80	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔														3.0	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔														0.20	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔														3.7	
6 主要設備機器の更新必要間隔														0.33	
2.4 信頼性														3.0	
1 空調・換気設備														0.23	
2 給排水・衛生設備														3.0	
3 電気設備														0.23	
4 機械・配管支持方法														5.0	
5 通信・情報設備														0.09	
3.0 0.08														0.08	
5.0 0.15														0.15	
3.0 0.23														0.23	
2.8 0.19														0.19	
3.0 0.20														0.20	
2.0 0.20														0.20	
3.0 0.20														0.20	
3.0 0.20														0.20	
3.0 0.20														0.20	

3 対応性・更新性				3.3	0.29			-	3.3
3.1 空間のゆとり				4.4	0.31			-	
1 階高のゆとり			(事)レベル1、(工)レベル5 面積加重平均:4.3	4.0	0.60			-	
2 空間の形状・自由さ			壁長さ比率:0.094<0.1	5.0	0.40			-	
3.2 荷重のゆとり				3.0	0.31			-	
3.3 設備の更新性				2.8	0.38			-	
1 空調配管の更新性		②		3.0	0.17			-	
2 給排水管の更新性				2.0	0.17			-	
3 電気配線の更新性				3.0	0.11			-	
4 通信配線の更新性				3.0	0.11			-	
5 設備機器の更新性				3.0	0.22			-	
6 バックアップスペースの確保				3.0	0.22			-	
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.38			-	2.4
1 生物環境の保全と創出		独自③		2.0	0.30			-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮		独自④		3.0	0.40			-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮				2.0	0.30			-	2.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		独自④		2.0	0.50			-	
3.2 敷地内温熱環境の向上				2.0	0.50			-	
LR 建築物の環境負荷低減性									3.1
LR1 エネルギー					0.40				3.0
1 建物外皮の熱負荷抑制			BPI _m =0.77	5.0	0.05			-	5.0
2 自然エネルギー利用				3.0	0.27			-	3.0
3 設備システムの高効率化			BEI _m =0.77 高効率照明器具の採用	3.0	0.41			-	3.3
4 効率的運用				2.5	0.27			-	2.5
集合住宅以外の評価				2.5	1.00			-	
4.1 モニタリング				3.0	0.50			-	
4.2 運用管理体制				2.0	0.50			-	
集合住宅の評価				-	-			-	
4.1 モニタリング				-	-			-	
4.2 運用管理体制				-	-			-	
LR2 資源・マテリアル					0.30				3.1
1 水資源保護				3.4	0.15			-	3.4
1.1 節水			節水コマ+省水型機器	4.0	0.40			-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				3.0	0.60			-	
2 雨水利用システム導入の有無				3.0	0.67			-	
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.33			-	
2 非再生性資源の使用量削減				2.9	0.63			-	2.9
2.1 材料使用量の削減				2.0	0.07			-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.24			-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		②	-	3.0	0.20			-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		独自	-	1.0	0.20			-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材				2.0	0.05			-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		独自	躯体+軽鉄+仕上げ材、再利用可能なユニット部材の採用	5.0	0.24			-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.6	0.22			-	3.6
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	0.32			-	
3.2 フロン・ハロンの回避				4.0	0.68			-	
1 消火剤				-	-			-	
2 発泡剤(断熱材等)			発泡断熱材の使用なし	5.0	0.50			-	
3 冷媒				3.0	0.50			-	
LR3 敷地外環境					0.30				3.3
1 地球温暖化への配慮		①	ライフサイクルCO2排出率:84%	3.6	0.33			-	3.6
2 地域環境への配慮				3.4	0.33			-	3.4
2.1 大気汚染防止			燃焼機器の使用なし	5.0	0.25			-	
2.2 温熱環境悪化の改善				3.0	0.50			-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制				2.7	0.25			-	
1 雨水排水負荷低減		独自		3.0	0.25			-	
2 汚水処理負荷抑制				3.0	0.25			-	
3 交通負荷抑制		独自	適切量駐車場の確保、荷捌きスペースの確保、導入路への配慮	4.0	0.25			-	
4 廃棄物処理負荷抑制				1.0	0.25			-	
3 周辺環境への配慮				3.0	0.33			-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40			-	
1 騒音		独自		3.0	1.00			-	
2 振動		独自		-	-			-	
3 悪臭				-	-			-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制				3.0	0.40			-	
1 風害の抑制				3.0	0.70			-	
2 砂塵の抑制				-	-			-	
3 日照障害の抑制				3.0	0.30			-	
3.3 光害の抑制				3.0	0.20			-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策				3.0	0.70			-	
2 星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策				3.0	0.30			-	

重点項目スコアシート

日華ライト工業(株)様 久米工場

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.6
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.6	0.10	
② 資源の有効活用				3.0
Q2-2	耐震性・信頼性	3.2	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.3	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	2.9	0.19	
③ 敷地内の緑化				2.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.11	外構緑化:10.2%/建物緑化:0%
④ 地域材の活用			(評価ポイント)	1.0
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 日幸ライト工業(株)様 久斗

計画上の配慮事項	
総合	省エネルギーや耐久性に配慮して、地球温暖化防止・ヒートアイランド現象の緩和を図っている。
Q1 室内環境	断熱性能の高い外壁材の選択、屋根裏の断熱材設置等により空調負荷の低減に努めている。
Q2 サービス性能	節水器具を使用し、水資源保護に努めている。耐用年数の永い材料を使用して資源の保護を図っている。
Q3 室外環境(敷地内)	敷地周囲に緑地を効果的に配置し、植栽に親しむことができるように配慮している。
LR1 エネルギー	高効率エアコン、LED照明の採用で設備システムの高効率化を図っている。
LR2 資源・マテリアル	節水器具による水資源の保護と再生品再利用が可能になるような工法を取り入れて資源の使用量を削減するよう努めている。
LR3 敷地外環境	ライフサイクルCO2を削減し、地球温暖化防止を図っている。
その他	特になし