

7 浄水場原水濁度分布

区分	浄水場名	濁度 (度)								最高濁度※ (度)
		0～ 5	6～ 15	16～ 30	31～ 50	51～100	101～200	201～300	301～	
水道用水	高蔵寺浄水場	288	46	20	4	4	1		2	483
	尾張東部浄水場	287	50	13	7	4	2		2	602
	上野浄水場	200	152	8	1	2	2			118
	知多浄水場	117	216	14	10	7	1			136
	犬山浄水場	290	47	15	9	2	2			333
	尾張西部浄水場	275	66	13	7	2	2			224
	豊田浄水場	310	43	6	3	2	1			700
	幸田浄水場	284	68	9	2	1	1			161
	豊橋浄水場	343	14	6	1	1				386
	豊橋南部浄水場	358	6	1						100
	豊川浄水場	358	7							27
工業用水	尾張東部(東郷)浄水場	270	88	3	1	3				82
	上野浄水場	200	152	8	1	2	2			118
	知多浄水場	220	138	7						28
	尾張西部浄水場	296	49	12	5	2	1			196
	安城浄水場	252	85	20	2	4	2			176
	豊橋南部浄水場	358	6	1						100
	蒲郡浄水場(工水)	360	5							63

単位:日

※最高濁度は定時測定及び計器の連続自動測定データ等から抽出。

