

生污泥・余剰污泥日データ

2011年04月

月日	2系最初沈殿池	2系最初沈殿池	2系最終沈殿池	2系最終沈殿池	3系最初沈殿池	3系最初沈殿池	3系最終沈殿池	3系最終沈殿池
	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	返送污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	余剰污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日
2011/4/1	0.47	1,304	0.82	360	0.69	490	0.35	432
2011/4/2	0.52	1,301	0.77	360	0.78	484	0.37	432
2011/4/3	0.50	1,300	0.79	360	0.57	490	0.43	432
2011/4/4	0.48	1,307	0.75	360	0.78	488	0.44	432
2011/4/5	0.45	1,309	0.67	360	0.71	490	0.54	432
2011/4/6	0.39	1,309	0.67	360	0.69	492	0.82	432
2011/4/7	0.43	1,307	0.70	360	0.67	496	0.47	432
2011/4/8	0.48	1,305	0.73	360	0.68	488	0.41	432
2011/4/9	0.52	1,305	0.77	360	0.77	482	0.43	432
2011/4/10	0.53	1,308	0.73	360	0.74	480	0.47	432
2011/4/11	0.53	1,305	0.74	360	0.81	478	0.57	432
2011/4/12	0.58	1,322	0.70	360	1.07	472	0.74	432
2011/4/13	0.44	1,302	0.69	360	0.81	474	0.55	432
2011/4/14	0.50	929	0.74	255	0.70	334	0.52	324
2011/4/15	0.48	1,302	0.81	366	0.52	482	0.60	432
2011/4/16	0.73	1,302	0.81	372	1.04	464	0.91	432
2011/4/17	0.48	1,304	0.78	372	0.59	490	0.51	432
2011/4/18	0.51	1,305	0.82	372	0.83	482	0.46	432
2011/4/19	0.48	1,303	0.83	372	0.75	488	0.47	432
2011/4/20	0.45	1,306	0.81	372	0.69	502	0.52	432
2011/4/21	0.57	1,308	0.81	372	0.87	510	0.62	432
2011/4/22	0.44	1,303	0.81	442	0.61	514	0.88	432
2011/4/23	0.42	1,308	0.84	492	0.50	520	0.53	432
2011/4/24	0.59	1,304	0.82	492	0.91	512	0.45	432
2011/4/25	0.46	1,312	0.81	510	0.74	518	0.56	444
2011/4/26	0.53	1,312	0.82	564	0.69	520	0.58	480
2011/4/27	0.56	1,311	0.86	564	0.67	526	0.65	480
2011/4/28	0.51	1,311	0.89	570	0.69	524	0.81	480
2011/4/29	0.46	1,305	0.82	564	0.62	524	0.89	480
2011/4/30	0.55	1,308	0.84	564	0.58	522	0.54	480
合計	-----	38,817	-----	12,295	-----	14,736	-----	13,104
最大	0.73	1,322	0.89	570	1.07	526	0.91	480
最小	0.39	929	0.67	255	0.50	334	0.35	324
平均	0.50	1,294	0.78	410	0.73	491	0.57	437

生污泥・余剰污泥日データ

2011年05月

月日	2系最初沈殿池	2系最初沈殿池	2系最終沈殿池	2系最終沈殿池	3系最初沈殿池	3系最初沈殿池	3系最終沈殿池	3系最終沈殿池
	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	返送污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	余剰污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日
2011/5/1	0.46	1,308	0.90	564	0.54	528	0.54	480
2011/5/2	0.60	1,308	0.86	564	0.72	522	0.55	480
2011/5/3	0.47	1,307	0.89	564	0.48	526	0.58	480
2011/5/4	0.61	1,306	0.89	564	0.64	520	0.61	480
2011/5/5	0.50	1,305	0.85	564	0.48	522	0.76	480
2011/5/6	0.47	1,308	0.86	466	0.47	518	0.48	438
2011/5/7	0.52	1,308	0.83	396	0.55	522	0.47	408
2011/5/8	0.47	1,304	0.86	396	0.53	526	0.52	408
2011/5/9	0.50	1,305	0.81	396	0.58	524	0.59	408
2011/5/10	0.53	1,308	0.84	396	0.69	528	0.73	408
2011/5/11	0.36	1,307	0.93	396	0.43	528	0.69	408
2011/5/12	0.46	1,308	0.92	396	0.50	528	0.44	408
2011/5/13	0.58	1,307	0.91	396	0.72	514	0.49	408
2011/5/14	0.39	1,322	0.83	396	0.50	522	0.53	408
2011/5/15	0.53	1,303	0.81	396	0.66	520	0.57	408
2011/5/16	0.38	1,304	0.82	396	0.48	530	0.68	408
2011/5/17	0.42	1,306	0.87	452	0.38	526	0.64	348
2011/5/18	0.44	1,303	0.85	492	0.54	526	0.54	312
2011/5/19	0.47	1,310	0.85	485	0.64	524	0.55	312
2011/5/20	0.43	1,312	0.85	480	0.62	532	0.63	312
2011/5/21	0.37	1,312	0.86	480	0.44	532	0.73	312
2011/5/22	0.44	1,313	0.91	480	0.50	534	0.81	312
2011/5/23	0.47	1,312	0.91	480	0.47	536	0.51	312
2011/5/24	0.34	1,313	0.90	480	0.39	532	0.53	312
2011/5/25	0.48	1,308	0.87	480	0.49	530	0.54	312
2011/5/26	0.54	1,309	0.85	480	0.64	536	0.60	312
2011/5/27	0.37	1,311	0.85	480	0.49	562	0.73	312
2011/5/28	0.43	1,313	0.89	480	0.49	552	0.87	312
2011/5/29	0.35	1,306	0.94	480	0.50	556	0.58	312
2011/5/30	0.31	1,305	0.98	480	0.19	552	0.53	312
2011/5/31	0.29	1,301	0.91	480	0.28	552	0.56	312
合計	-----	40,552	-----	14,435	-----	16,460	-----	11,634
最大	0.61	1,322	0.98	564	0.72	562	0.87	480
最小	0.29	1,301	0.81	396	0.19	514	0.44	312
平均	0.45	1,308	0.87	466	0.52	531	0.60	375

生污泥・余剰污泥日データ

2011年06月

月日	2系最初沈殿池	2系最初沈殿池	2系最終沈殿池	2系最終沈殿池	3系最初沈殿池	3系最初沈殿池	3系最終沈殿池	3系最終沈殿池
	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	返送污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	余剰污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日
2011/6/1	0.30	1,308	0.91	480	0.19	552	0.63	312
2011/6/2	0.30	1,307	0.93	194	0.34	552	0.65	117
2011/6/3	0.30	1,306	1.01	0	0.37	554	0.65	0
2011/6/4	0.88	1,287	0.99	280	1.14	508	0.62	140
2011/6/5	0.54	1,315	1.01	480	0.82	540	0.76	240
2011/6/6	0.44	1,291	1.01	480	0.81	548	0.69	240
2011/6/7	0.39	1,295	0.97	480	0.79	548	0.53	240
2011/6/8	0.37	1,302	0.98	480	0.54	556	0.72	240
2011/6/9	0.41	1,302	1.01	480	0.65	554	0.66	240
2011/6/10	0.39	1,296	1.03	480	0.71	554	0.50	240
2011/6/11	0.32	1,296	1.08	480	0.41	552	0.70	240
2011/6/12	0.60	1,304	1.10	480	0.69	542	0.71	240
2011/6/13	0.31	1,308	1.13	480	0.63	554	0.49	240
2011/6/14	0.30	1,305	1.08	464	0.63	562	0.68	240
2011/6/15	0.29	1,300	1.00	480	0.64	558	0.78	240
2011/6/16	0.28	1,296	1.02	486	0.56	556	0.64	261
2011/6/17	0.36	1,291	1.05	481	0.58	550	0.79	312
2011/6/18	0.49	1,287	1.06	492	0.71	532	0.63	312
2011/6/19	0.45	1,269	1.10	492	0.57	534	0.71	312
2011/6/20	0.34	1,281	1.14	492	0.44	538	0.60	312
2011/6/21	0.30	1,290	1.19	492	0.37	536	0.65	312
2011/6/22	0.47	1,291	1.19	478	0.78	528	0.72	312
2011/6/23	0.44	918	1.23	348	0.58	366	0.66	221
2011/6/24	0.38	1,290	1.25	492	0.45	532	0.67	312
2011/6/25	0.38	1,286	1.21	492	0.56	532	0.75	312
2011/6/26	0.31	1,291	1.28	492	0.75	528	0.81	312
2011/6/27	0.28	1,290	1.29	492	0.68	532	0.62	312
2011/6/28	0.23	1,288	1.32	492	0.70	536	0.68	312
2011/6/29	0.19	1,285	1.27	492	0.63	538	0.68	312
2011/6/30	0.21	1,293	1.25	492	0.75	530	0.67	312
合計	-----	38,468	-----	13,423	-----	16,102	-----	7,747
最大	0.88	1,315	1.32	492	1.14	562	0.81	312
最小	0.19	918	0.91	0	0.19	366	0.49	0
平均	0.38	1,282	1.10	447	0.62	537	0.67	258

生污泥・余剰污泥日データ

2011年07月

月日	2系最初沈殿池	2系最初沈殿池	2系最終沈殿池	2系最終沈殿池	3系最初沈殿池	3系最初沈殿池	3系最終沈殿池	3系最終沈殿池
	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	返送污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	余剰污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日
2011/7/1	0.13	1,293	1.22	492	0.73	528	0.73	312
2011/7/2	0.14	1,286	1.19	492	0.64	534	0.80	312
2011/7/3	0.19	1,284	1.19	492	0.70	534	0.62	312
2011/7/4	0.26	1,235	1.23	492	0.95	506	0.60	312
2011/7/5	0.34	914	1.18	492	0.96	372	0.66	312
2011/7/6	0.33	918	1.10	492	0.87	372	0.61	312
2011/7/7	0.15	916	1.15	492	0.60	374	0.70	312
2011/7/8	0.08	915	1.21	492	0.36	374	0.79	312
2011/7/9	0.48	908	1.25	492	0.78	364	0.66	312
2011/7/10	0.17	914	1.27	492	0.88	348	0.61	312
2011/7/11	0.11	915	1.22	492	0.76	376	0.65	312
2011/7/12	0.16	917	1.23	512	0.54	374	0.64	330
2011/7/13	0.19	915	1.23	588	0.51	376	0.88	384
2011/7/14	0.47	921	1.21	588	0.81	370	0.65	384
2011/7/15	0.26	928	1.16	588	0.68	370	0.65	383
2011/7/16	0.11	923	1.15	588	0.58	374	0.64	384
2011/7/17	0.12	923	1.13	588	0.63	378	0.68	384
2011/7/18	0.07	925	1.11	588	0.46	376	0.76	384
2011/7/19	0.08	927	1.21	588	0.56	378	0.90	384
2011/7/20	0.00	910	1.24	541	0.24	374	0.67	359
2011/7/21	0.10	887	1.19	514	0.55	370	0.56	336
2011/7/22	0.46	909	1.11	588	0.87	364	0.58	384
2011/7/23	0.07	925	1.12	588	0.44	384	0.61	384
2011/7/24	0.17	926	1.13	588	0.56	388	0.70	384
2011/7/25	0.02	928	1.14	588	0.27	390	0.82	384
2011/7/26	0.07	928	1.14	515	0.31	388	0.66	336
2011/7/27	0.21	929	1.19	588	0.54	384	0.62	384
2011/7/28	0.19	924	1.20	588	0.58	310	0.62	384
2011/7/29	0.12	925	1.15	585	1.01	268	0.65	363
2011/7/30	0.03	925	1.13	588	0.60	270	0.74	384
2011/7/31	0.07	928	1.17	588	0.50	270	0.89	384
合計	-----	29,921	-----	16,899	-----	11,838	-----	10,915
最大	0.48	1,293	1.27	588	1.01	534	0.90	384
最小	0.00	887	1.10	492	0.24	268	0.56	312
平均	0.17	965	1.18	545	0.63	382	0.69	352

生污泥・余剰污泥日データ

2011年08月

月日	2系最初沈殿池	2系最初沈殿池	2系最終沈殿池	2系最終沈殿池	3系最初沈殿池	3系最初沈殿池	3系最終沈殿池	3系最終沈殿池
	初沈污泥引抜濃	污泥輸送流量	返送污泥濃度	余剰污泥流量	初沈污泥引抜濃	污泥輸送流量	余剰污泥濃度	余剰污泥流量
	% (日平均)	m ³ /日	% (日平均)	m ³ /日	% (日平均)	m ³ /日	% (日平均)	m ³ /日
2011/8/1	0.13	866	1.11	588	0.53	270	0.71	384
2011/8/2	0.11	924	1.13	588	0.67	272	0.59	384
2011/8/3	0.00	924	1.08	588	0.22	260	0.61	384
2011/8/4	0.35	923	1.11	588	0.76	266	0.64	384
2011/8/5	0.19	920	1.09	588	0.95	268	0.71	384
2011/8/6	0.03	921	1.17	588	0.77	272	0.86	384
2011/8/7	0.09	922	1.19	588	0.41	272	0.78	384
2011/8/8	0.11	923	1.16	588	0.70	272	0.60	384
2011/8/9	0.12	918	1.16	588	0.49	276	0.61	384
2011/8/10	0.06	919	1.17	588	0.70	272	0.65	384
2011/8/11	0.04	922	1.18	588	0.44	274	0.73	384
2011/8/12	0.07	919	1.10	588	0.55	274	0.76	384
2011/8/13	0.05	921	1.13	588	0.59	272	0.72	384
2011/8/14	0.03	921	1.11	588	0.33	276	0.90	384
2011/8/15	0.06	917	1.13	581	0.42	274	0.59	384
2011/8/16	0.06	915	1.14	576	0.42	278	0.46	384
2011/8/17	0.09	909	1.14	576	0.53	262	0.49	384
2011/8/18	0.15	803	1.16	480	0.34	206	0.50	336
2011/8/19	0.09	911	1.11	576	0.43	262	0.56	384
2011/8/20	0.13	913	1.15	576	0.35	276	0.75	384
2011/8/21	0.12	912	1.16	576	0.43	274	0.55	384
2011/8/22	0.03	907	1.12	576	0.48	272	0.49	384
2011/8/23	0.33	908	1.14	576	0.47	270	0.47	384
2011/8/24	0.16	908	1.14	628	1.00	272	0.57	332
2011/8/25	0.06	911	1.17	672	0.41	276	0.77	288
2011/8/26	0.29	907	1.19	672	0.51	284	0.59	288
2011/8/27	0.08	908	1.21	672	0.58	278	0.48	288
2011/8/28	0.00	908	1.18	672	0.33	280	0.48	288
2011/8/29	0.09	907	1.12	672	0.32	278	0.52	288
2011/8/30	0.23	919	1.12	672	0.47	278	0.58	288
2011/8/31	0.04	907	1.12	652	0.56	280	0.77	276
合計	-----	28,213	-----	18,637	-----	8,396	-----	11,120
最大	0.35	924	1.21	672	1.00	284	0.90	384
最小	0.00	803	1.08	480	0.22	206	0.46	276
平均	0.11	910	1.14	601	0.52	271	0.63	359

生污泥・余剰污泥日データ

2011年09月

月日	2系最初沈殿池	2系最初沈殿池	2系最終沈殿池	2系最終沈殿池	3系最初沈殿池	3系最初沈殿池	3系最終沈殿池	3系最終沈殿池
	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	返送污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	余剰污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日
2011/9/1	0.08	907	1.14	680	0.41	278	0.65	288
2011/9/2	0.10	910	1.15	684	0.51	278	0.47	288
2011/9/3	0.08	912	1.17	684	0.67	282	0.47	288
2011/9/4	0.00	906	1.13	684	0.15	286	0.50	288
2011/9/5	0.03	908	1.13	684	0.18	282	0.57	288
2011/9/6	0.03	906	1.04	612	0.15	276	0.69	246
2011/9/7	0.03	906	0.98	564	0.31	264	0.70	228
2011/9/8	0.23	906	1.00	684	0.83	236	0.50	288
2011/9/9	0.23	906	1.05	684	0.72	232	0.53	288
2011/9/10	0.26	912	1.08	684	0.82	250	0.55	288
2011/9/11	0.00	909	1.11	684	0.50	272	0.65	288
2011/9/12	0.10	909	1.08	684	0.55	274	0.78	288
2011/9/13	0.19	910	1.07	684	0.60	272	0.78	288
2011/9/14	0.04	909	1.10	684	0.44	276	0.50	288
2011/9/15	0.10	908	1.08	685	0.54	274	0.48	288
2011/9/16	0.14	908	1.07	684	0.47	274	0.53	288
2011/9/17	0.03	908	1.08	684	0.48	276	0.58	288
2011/9/18	0.03	907	1.11	684	0.41	276	0.72	288
2011/9/19	0.00	908	1.05	684	0.38	278	0.81	288
2011/9/20	0.12	908	1.12	684	0.50	302	0.51	288
2011/9/21	0.00	905	1.14	684	0.58	282	0.54	288
2011/9/22	0.39	897	1.07	684	0.69	270	0.60	288
2011/9/23	0.00	904	0.94	684	0.65	278	0.63	288
2011/9/24	0.03	907	0.90	684	0.32	278	0.70	288
2011/9/25	0.10	904	0.94	684	0.40	268	0.84	288
2011/9/26	0.06	904	0.94	684	0.45	268	0.51	288
2011/9/27	0.07	905	0.96	684	0.44	270	0.49	288
2011/9/28	0.12	902	0.95	684	0.61	254	0.52	288
2011/9/29	0.15	902	0.96	684	0.81	258	0.54	288
2011/9/30	0.08	904	0.97	684	0.55	270	0.65	288
合計	-----	27,197	-----	20,325	-----	8,134	-----	8,538
最大	0.39	912	1.17	685	0.83	302	0.84	288
最小	0.00	897	0.90	564	0.15	232	0.47	228
平均	0.09	907	1.05	678	0.50	271	0.60	285

生污泥・余剰污泥日データ

2011年10月

月日	2系最初沈殿池	2系最初沈殿池	2系最終沈殿池	2系最終沈殿池	3系最初沈殿池	3系最初沈殿池	3系最終沈殿池	3系最終沈殿池
	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	返送污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	余剰污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日
2011/10/1	0.07	902	0.92	684	0.44	274	0.81	288
2011/10/2	0.20	894	0.90	684	0.99	264	0.57	288
2011/10/3	0.35	897	0.79	684	1.24	260	0.45	288
2011/10/4	0.46	895	0.77	672	1.33	258	0.46	304
2011/10/5	0.40	900	0.81	588	1.53	260	0.50	384
2011/10/6	0.43	905	0.86	588	1.49	256	0.52	384
2011/10/7	0.22	907	0.83	588	1.43	260	0.60	384
2011/10/8	0.21	908	0.85	596	1.24	264	0.77	384
2011/10/9	0.05	899	0.83	600	0.85	270	0.60	384
2011/10/10	0.03	904	0.83	600	0.40	274	0.46	384
2011/10/11	0.18	904	0.88	600	0.70	270	0.46	384
2011/10/12	0.10	903	0.85	598	0.65	270	0.50	384
2011/10/13	0.11	850	0.84	475	0.54	232	0.54	304
2011/10/14	0.15	903	0.85	600	0.72	264	0.74	384
2011/10/15	0.09	904	0.89	600	0.74	266	0.61	376
2011/10/16	0.09	904	0.95	600	0.55	272	0.43	384
2011/10/17	0.24	902	0.93	600	0.73	268	0.47	384
2011/10/18	0.16	905	0.87	596	0.53	272	0.47	384
2011/10/19	0.11	904	0.91	588	0.62	274	0.51	384
2011/10/20	0.07	909	0.95	588	0.71	268	0.65	384
2011/10/21	0.05	908	0.91	588	0.63	270	0.61	384
2011/10/22	0.21	906	0.95	589	0.62	268	0.42	384
2011/10/23	0.07	907	0.99	588	1.00	266	0.42	384
2011/10/24	0.24	907	1.00	588	0.79	264	0.44	384
2011/10/25	0.08	905	0.95	588	0.56	272	0.48	384
2011/10/26	0.10	904	0.90	588	0.55	270	0.64	384
2011/10/27	0.12	904	0.88	588	0.78	266	0.64	384
2011/10/28	0.08	905	0.93	588	0.79	268	0.41	384
2011/10/29	0.06	907	0.92	588	0.70	268	0.42	384
2011/10/30	0.15	907	0.90	588	0.72	268	0.44	384
2011/10/31	0.05	904	0.93	588	0.99	264	0.47	384
合計	-----	27,963	-----	18,598	-----	8,240	-----	11,448
最大	0.46	909	1.00	684	1.53	274	0.81	384
最小	0.03	850	0.77	475	0.40	232	0.41	288
平均	0.16	902	0.89	600	0.82	266	0.53	369

生污泥・余剰污泥日データ

2011年11月

月日	2系最初沈殿池	2系最初沈殿池	2系最終沈殿池	2系最終沈殿池	3系最初沈殿池	3系最初沈殿池	3系最終沈殿池	3系最終沈殿池
	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	返送污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	余剰污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日
2011/11/1	0.06	907	0.92	588	0.44	270	0.59	384
2011/11/2	0.09	908	0.93	588	0.63	270	0.69	384
2011/11/3	0.15	908	0.96	588	0.66	272	0.39	384
2011/11/4	0.21	906	0.96	590	0.80	266	0.41	384
2011/11/5	0.08	904	0.98	589	0.75	268	0.44	384
2011/11/6	0.07	907	1.03	591	0.54	270	0.48	384
2011/11/7	0.18	905	1.02	588	0.63	272	0.58	384
2011/11/8	0.10	903	0.98	589	0.76	270	0.73	384
2011/11/9	0.09	898	0.97	587	0.43	274	0.38	384
2011/11/10	0.59	683	0.98	417	0.85	166	0.43	272
2011/11/11	0.35	843	1.01	585	1.00	260	0.46	384
2011/11/12	0.11	906	1.01	594	0.83	270	0.61	384
2011/11/13	0.33	904	1.01	600	1.00	262	0.69	384
2011/11/14	0.14	859	1.01	600	0.81	254	0.40	384
2011/11/15	0.26	856	1.01	575	0.54	272	0.41	384
2011/11/16	0.14	911	1.01	600	0.79	272	0.44	384
2011/11/17	0.26	749	1.01	436	1.27	200	0.40	265
2011/11/18	0.09	856	0.88	550	0.32	274	0.41	384
2011/11/19	0.09	928	0.90	599	0.66	256	0.42	384
2011/11/20	0.09	923	0.93	600	0.47	260	0.47	384
2011/11/21	0.30	911	0.94	600	0.80	260	0.58	384
2011/11/22	0.10	910	0.97	600	0.96	262	0.75	384
2011/11/23	0.09	910	0.92	600	0.50	274	0.45	384
2011/11/24	0.16	911	0.94	600	0.64	276	0.41	384
2011/11/25	0.22	856	0.99	600	0.85	234	0.44	384
2011/11/26	0.09	909	0.99	600	1.00	238	0.46	384
2011/11/27	0.05	909	1.06	600	1.03	240	0.52	384
2011/11/28	0.10	908	1.09	600	0.65	242	0.73	384
2011/11/29	0.06	910	0.97	600	0.81	242	0.47	384
2011/11/30	0.13	911	0.96	600	0.82	240	0.40	384
合計	-----	26,609	-----	17,454	-----	7,686	-----	11,289
最大	0.59	928	1.09	600	1.27	276	0.75	384
最小	0.05	683	0.88	417	0.32	166	0.38	265
平均	0.16	887	0.98	582	0.74	256	0.50	376

生污泥・余剰污泥日データ

2011年12月

月日	2系最初沈殿池	2系最初沈殿池	2系最終沈殿池	2系最終沈殿池	3系最初沈殿池	3系最初沈殿池	3系最終沈殿池	3系最終沈殿池
	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	返送污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	余剰污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日
2011/12/1	0.22	909	0.94	600	1.42	234	0.44	384
2011/12/2	0.14	910	0.97	600	1.17	234	0.46	384
2011/12/3	0.30	910	1.01	600	1.12	234	0.54	384
2011/12/4	0.19	910	1.08	600	1.11	246	0.71	384
2011/12/5	0.19	910	1.10	600	0.76	268	0.52	384
2011/12/6	0.30	909	1.03	600	1.10	264	0.42	384
2011/12/7	0.10	906	1.07	600	1.17	262	0.43	384
2011/12/8	0.32	748	0.89	475	0.84	218	0.54	304
2011/12/9	0.34	910	0.91	600	0.76	266	0.50	309
2011/12/10	0.14	909	1.07	600	0.73	270	0.51	264
2011/12/11	0.07	909	0.98	600	0.66	268	0.72	264
2011/12/12	0.15	909	1.01	600	0.56	270	0.47	334
2011/12/13	0.19	908	1.02	628	0.48	274	0.53	354
2011/12/14	0.35	905	1.11	647	0.69	270	0.59	336
2011/12/15	0.27	900	0.98	645	0.87	266	0.66	336
2011/12/16	0.26	900	0.99	637	0.65	222	0.71	280
2011/12/17	0.10	899	1.00	638	0.64	272	0.60	336
2011/12/18	0.11	901	0.98	637	0.49	274	0.57	336
2011/12/19	0.45	894	0.89	455	0.75	222	0.69	234
2011/12/20	0.51	1,522	0.91	648	1.17	390	0.48	336
2011/12/21	0.34	1,525	0.92	648	1.08	364	0.60	336
2011/12/22	0.12	1,311	1.01	598	1.09	326	0.73	301
2011/12/23	0.18	902	1.03	648	0.97	234	0.63	336
2011/12/24	0.06	903	1.03	648	0.50	244	0.78	336
2011/12/25	0.17	902	0.97	648	0.65	240	0.62	336
2011/12/26	0.21	901	1.02	648	0.78	236	0.55	336
2011/12/27	0.14	900	1.07	648	1.14	240	0.60	336
2011/12/28	0.09	900	1.10	648	0.66	242	0.64	336
2011/12/29	0.24	898	1.03	648	0.63	244	0.70	336
2011/12/30	0.34	898	1.03	648	0.83	238	0.68	336
2011/12/31	0.27	895	0.96	648	0.77	238	0.76	336
合計	-----	29,513	-----	19,088	-----	8,070	-----	10,372
最大	0.51	1,525	1.11	648	1.42	390	0.78	384
最小	0.06	748	0.89	455	0.48	218	0.42	234
平均	0.22	952	1.00	616	0.85	260	0.59	335

生污泥・余剰污泥日データ

2012年1月

月日	2系最初沈殿池	2系最初沈殿池	2系最終沈殿池	2系最終沈殿池	3系最初沈殿池	3系最初沈殿池	3系最終沈殿池	3系最終沈殿池
	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	返送污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	余剰污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日
2012/1/1	0.12	897	0.99	648	0.43	248	0.54	336
2012/1/2	0.40	894	0.76	648	0.52	242	0.56	336
2012/1/3	0.13	896	0.70	648	0.39	244	0.64	336
2012/1/4	0.46	895	0.77	648	1.10	234	0.68	336
2012/1/5	0.17	895	0.66	648	0.77	238	0.65	336
2012/1/6	0.29	897	0.72	648	0.68	240	0.80	336
2012/1/7	0.25	895	0.76	648	0.59	238	0.53	336
2012/1/8	0.34	896	0.68	648	0.74	236	0.58	336
2012/1/9	0.09	897	0.64	648	0.61	238	0.67	336
2012/1/10	0.70	631	0.69	432	0.52	152	0.70	224
2012/1/11	0.49	900	0.71	648	0.72	236	0.64	336
2012/1/12	0.45	898	0.71	648	0.71	238	0.72	341
2012/1/13	0.40	899	0.70	648	0.66	240	0.61	336
2012/1/14	0.33	898	0.82	648	0.27	244	0.67	336
2012/1/15	0.45	899	0.80	648	0.36	244	0.89	336
2012/1/16	0.34	738	0.72	459	0.63	168	0.74	238
2012/1/17	0.02	845	0.78	513	0.28	256	0.80	266
2012/1/18	0.17	891	0.72	648	0.31	224	0.65	336
2012/1/19	1.43	795	0.82	648	0.93	168	0.54	336
2012/1/20	0.58	889	0.78	648	0.86	204	0.40	336
2012/1/21	0.56	892	0.94	678	0.88	206	0.55	306
2012/1/22	0.34	895	0.94	792	0.62	216	0.61	192
2012/1/23	0.32	895	0.88	792	0.65	218	0.70	192
2012/1/24	0.45	894	0.82	792	0.81	212	0.87	206
2012/1/25	0.39	893	0.73	792	0.56	214	0.60	201
2012/1/26	0.23	895	0.77	792	0.66	234	0.49	192
2012/1/27	0.38	895	0.71	792	0.41	268	0.74	192
2012/1/28	0.39	895	0.67	792	0.70	264	0.48	192
2012/1/29	0.14	895	0.62	792	0.64	268	0.54	192
2012/1/30	0.40	893	0.66	792	0.68	264	0.81	192
2012/1/31	0.31	894	0.69	792	0.50	270	0.61	192
合計	-----	27,181	-----	21,018	-----	7,166	-----	8,694
最大	1.43	900	0.99	792	1.10	270	0.89	341
最小	0.02	631	0.62	432	0.27	152	0.40	192
平均	0.37	877	0.75	678	0.62	231	0.65	280

生污泥・余剰污泥日データ

2012年2月

月日	2系最初沈殿池	2系最初沈殿池	2系最終沈殿池	2系最終沈殿池	3系最初沈殿池	3系最初沈殿池	3系最終沈殿池	3系最終沈殿池
	初沈污泥引抜濃	污泥輸送流量	返送污泥濃度	余剰污泥流量	初沈污泥引抜濃	污泥輸送流量	余剰污泥濃度	余剰污泥流量
	% (日平均)	m ³ /日	% (日平均)	m ³ /日	% (日平均)	m ³ /日	% (日平均)	m ³ /日
2012/2/1	0.17	896	0.68	792	0.49	268	0.66	192
2012/2/2	0.32	898	0.68	756	0.58	256	0.80	225
2012/2/3	0.10	897	0.69	648	0.49	266	0.74	336
2012/2/4	0.14	898	0.70	648	0.27	270	0.81	336
2012/2/5	0.19	896	0.68	648	0.49	268	0.81	336
2012/2/6	0.14	896	0.68	648	0.48	266	0.82	336
2012/2/7	0.20	897	0.65	648	0.43	266	0.74	336
2012/2/8	0.14	896	0.70	648	0.51	264	0.74	336
2012/2/9	0.19	896	0.69	648	0.26	222	0.75	242
2012/2/10	0.29	894	0.74	648	0.37	262	0.76	336
2012/2/11	0.13	894	0.70	648	0.56	264	0.85	336
2012/2/12	0.07	893	0.67	648	0.44	266	0.83	336
2012/2/13	0.22	946	0.72	648	0.41	264	0.71	336
2012/2/14	0.78	894	0.88	648	0.41	266	0.82	335
2012/2/15	1.01	881	1.07	648	0.63	258	0.84	336
2012/2/16	0.17	720	0.61	486	0.32	176	0.75	252
2012/2/17	0.40	883	0.52	648	0.55	260	0.77	336
2012/2/18	0.55	888	0.50	648	0.45	256	0.85	336
2012/2/19	0.38	886	0.44	648	0.46	264	0.78	336
2012/2/20	0.47	887	0.44	648	0.62	258	0.77	335
2012/2/21	0.31	890	0.43	648	0.90	254	0.94	336
2012/2/22	0.40	892	0.45	648	0.53	254	0.74	336
2012/2/23	0.29	887	0.52	648	0.80	252	0.84	336
2012/2/24	0.46	678	0.47	459	0.91	162	0.87	237
2012/2/25	0.29	891	0.55	700	0.50	260	0.79	277
2012/2/26	0.49	885	0.56	960	0.74	244	0.41	0
2012/2/27	0.41	888	0.55	960	0.47	282	0.41	0
2012/2/28	0.38	886	0.52	960	0.55	266	0.41	0
2012/2/29	0.42	887	0.52	960	0.88	256	0.37	0
合計	-----	25,520	-----	19,993	-----	7,370	-----	7,807
最大	1.01	946	1.07	960	0.91	282	0.94	336
最小	0.07	678	0.43	459	0.26	162	0.37	0
平均	0.33	880	0.62	689	0.53	254	0.74	269

生污泥・余剰污泥日データ

2012年3月

月日	2系最初沈殿池	2系最初沈殿池	2系最終沈殿池	2系最終沈殿池	3系最初沈殿池	3系最初沈殿池	3系最終沈殿池	3系最終沈殿池
	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	返送污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日	初沈污泥引抜濃 % (日平均)	污泥輸送流量 m ³ /日	余剰污泥濃度 % (日平均)	余剰污泥流量 m ³ /日
2012/3/1	0.30	883	0.51	952	1.21	254	0.55	8
2012/3/2	0.27	884	0.52	960	0.76	260	0.66	0
2012/3/3	0.45	884	0.49	771	1.07	262	0.62	198
2012/3/4	0.39	884	0.46	456	1.17	258	0.58	528
2012/3/5	0.57	885	0.52	456	1.02	260	0.72	528
2012/3/6	0.58	883	0.55	456	1.35	256	0.77	528
2012/3/7	0.61	883	0.54	456	1.41	254	0.59	528
2012/3/8	0.53	617	0.46	285	2.16	128	0.87	352
2012/3/9	0.70	876	0.53	456	1.98	256	0.79	544
2012/3/10	0.31	875	0.52	456	1.02	262	0.55	576
2012/3/11	0.45	881	0.48	456	0.89	272	0.69	576
2012/3/12	0.71	871	0.52	456	1.50	256	0.94	576
2012/3/13	0.33	875	0.51	456	1.70	252	0.51	576
2012/3/14	0.39	879	0.50	456	1.53	260	0.60	576
2012/3/15	0.46	885	0.50	456	1.33	270	0.83	576
2012/3/16	0.55	884	0.51	456	1.14	264	0.56	576
2012/3/17	0.37	882	0.51	456	0.95	264	0.63	576
2012/3/18	0.43	881	0.57	456	1.27	260	0.87	576
2012/3/19	0.49	882	0.60	449	0.90	262	0.55	576
2012/3/20	0.37	880	0.63	432	0.84	262	0.65	576
2012/3/21	0.37	884	0.58	432	1.01	260	0.91	576
2012/3/22	0.20	842	0.60	420	0.46	264	0.78	539
2012/3/23	0.23	886	0.56	432	0.29	268	0.77	576
2012/3/24	0.90	870	0.62	432	0.79	250	0.62	576
2012/3/25	0.62	877	0.65	432	1.59	238	0.73	576
2012/3/26	0.36	880	0.64	432	1.74	246	0.86	576
2012/3/27	0.45	880	0.61	324	1.17	252	0.51	456
2012/3/28	0.60	883	0.52	446	1.64	258	0.63	576
2012/3/29	0.47	884	0.54	455	1.29	262	0.74	576
2012/3/30	0.45	888	0.56	456	0.93	264	0.54	576
2012/3/31	0.40	886	0.57	456	0.63	264	0.65	576
合計	-----	27,014	-----	14,950	-----	7,898	-----	15,729
最大	0.90	888	0.65	960	2.16	272	0.94	576
最小	0.20	617	0.46	285	0.29	128	0.51	0
平均	0.46	871	0.54	482	1.19	255	0.69	507

2011年度全体

合計	-----	366,968	-----	207,115	-----	122,096	-----	128,397
最大	1.43	1,525	1.32	960	2.16	562	0.94	576
最小	0.00	617	0.43	0	0.15	128	0.35	0
平均	0.28	1,003	0.91	566	0.69	334	0.62	351