

知多都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）西知多医療厚生
組合ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価準備書についての
留意事項

地盤・土壌、地下水の状況及び地下水質

論 点	関連 ページ
事業実施区域内において、ふっ素及びその化合物について、現状で県条例に基づく基準値（土壌汚染等対策基準値）を上回る地点が2区画あることから、工事の実施に伴い土壌汚染の拡散及び地下水の汚染が懸念される。	P. 507
事業実施区域内において、ふっ素及びほう素について、現状で環境基準値を上回る地点が2地点あることから、工事の実施に伴い地下水汚染の拡散が懸念される。	P. 518 519