

(様式 9)

## 移動式 2 級 火 薬 庫

火薬庫の附近にある保安物件の名称		当該保安物件から最短距離にある火薬庫	保安距離及び当該保安物件までの距離	土 堤	土堤高 5 / 4 又は事業用施設の別	判 定
第 1 種		庫・ トン	m・ m	有・無		適・否
第 2 種		庫・ トン	m・ m	有・無		適・否
第 3 種		庫・ トン	m・ m	有・無		適・否
第 4 種		庫・ トン	m・ m	有・無		適・否
検 査 項 目		検 査 内 容			補正・補修事項	判 定
位 置		湿地ではないか。				適・否
構 造		盗難及び火災を防止できるか。				適・否
入 口 の 二 重 扉		耐火扉の構造、厚さの基準は維持されているか。				適・否
盗 難 防 止 措 置		内扉と外扉には錠を取り付けてあるか。				適・否
内 面		板張り、床面に鉄類は表れていないか。				適・否
屋 根		不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。				適・否
防 火 用 空 地		境界沿いに巾 2 m 以上確保されているか。				適・否
防 火 設 備		貯水槽等の位置、数量は良いか。				適・否
警 戒 設 備		境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。				適・否
天 井 裏		盗難防止の金網張りに異常はないか。				適・否
警 鳴 措 置		別紙点検表のとおり				
床 下 の 通 気 孔		金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。				適・否
天井、両妻の換気孔		金網張りに腐食等の異常はないか。				適・否
窓		鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。				適・否
庫内暖房設備						有・無
庫内照明設備		防爆式電燈、配線等に異常はないか。				適・否
外部点燈装置						有・無
避 雷 装 置		別紙点検表のとおり				
土 堤		こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。				適・否
相 互 間 距 離		維持されているか。				適・否
検査を指揮監督した保安責任者による記名						