

7 浄水場原水濁度分布

| 区分 | 浄水場名 | 濁度 (度) | | | | | | | | 最高濁度※ (度) |
|------|-------------|--------|------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------------|
| | | 0~5 | 6~15 | 16~30 | 31~50 | 51~100 | 101~200 | 201~300 | 301~ | |
| 水道用水 | 上野浄水場 | 174 | 152 | 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | | 211 |
| | 知多浄水場 | 177 | 171 | 8 | 7 | 2 | | | | 118 |
| | 高蔵寺浄水場 | 166 | 122 | 47 | 11 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1432 |
| | 尾張東部浄水場 | 245 | 82 | 19 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 961 |
| | 犬山浄水場 | 272 | 67 | 13 | 4 | 6 | 1 | | 2 | 820 |
| | 尾張西部浄水場 | 247 | 92 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | | 511 |
| | 豊田浄水場 | 300 | 42 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 549 |
| | 幸田浄水場 | 261 | 76 | 21 | 5 | 1 | 1 | | | 185 |
| | 豊橋浄水場 | 325 | 26 | 9 | 2 | 3 | | | | 186 |
| | 豊橋南部浄水場 | 355 | 7 | 2 | 1 | | | | | 169 |
| | 豊川浄水場 | 355 | 10 | | | | | | | 36 |
| 工業用水 | 上野浄水場 | 174 | 152 | 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | | 211 |
| | 知多浄水場 | 353 | 11 | 1 | | | | | | 20 |
| | 尾張東部(東郷)浄水場 | 285 | 69 | 11 | | | | | | 29 |
| | 尾張西部浄水場 | 293 | 53 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | | 435 |
| | 安城浄水場 | 241 | 81 | 20 | 11 | 7 | 2 | 3 | | 246 |
| | 豊橋南部浄水場 | 355 | 7 | 2 | 1 | | | | | 169 |
| | 蒲郡浄水場(工水) | 361 | 4 | | | | | | | 47 |

単位:日

※ 最高濁度は定時測定及び計器の連続自動測定データ等から抽出。