

【五条川右岸浄化センター】

処理水の供給能力

取水するためのポンプと給水ホースをご用意ください。

ポンプ：揚程 2m 以上

給水ホース：10m 以上

供給方法

処理水供給場所にて車を横付けして処理水を供給

舗装幅が 2.1m となるため、大型車の場合は別途敷鉄板を設置してください。

処理水供給場所



給水ホース投入