

1 ダイオキシン類試験

原水			浄水		
地点名	採水日	毒性等量 (pg-TEQ/L)	地点名	採水日	毒性等量 (pg-TEQ/L)
兼山取水口	令和5年12月13日	0.027	高蔵寺浄水場	令和5年12月13日	0.0018
犬山共同取水口	令和5年12月19日	0.035	上野浄水場	令和5年12月14日	0.0059
尾西取水口	令和5年12月15日	0.029	犬山浄水場	令和5年12月19日	0.0013
長良川取水口	令和5年12月1日	0.055	豊田浄水場	令和5年12月21日	0.0017
岩倉取水口	令和5年12月21日	0.015	豊橋南部浄水場	令和5年11月29日	0.0023
細川頭首工	令和5年12月22日	0.025	豊川浄水場	令和5年11月28日	0.0060
大野頭首工	令和5年11月28日	0.017			
森岡取水場	令和5年11月30日	0.031			

毒性等量の算出は、毒性等価係数にはTEF(WHO/IPCS 2005)を用い、定量下限値未満の数値の取り扱い、定量下限値未満で検出下限値以上の数値についてはそのままの値を用い、検出下限値未満の数値については0(ゼロ)を用いた。

【目標値】ダイオキシン類:1pg-TEQ/L(浄水)
(固相抽出-GC-MS法)

2 原虫試験

(単位:個/10L)

浄水場名	採水日	原水		浄水	
		クリプトスポリジウム	ジアルジア	クリプトスポリジウム	ジアルジア
上野浄水場	令和5年5月22日	0	0	0	0
	令和5年11月13日	0	0	0	0
知多浄水場	令和5年5月22日	0	0	0	0
	令和5年11月13日	0	0	0	0
高蔵寺浄水場	令和5年4月17日	0	0	0	0
	令和5年10月16日	0	0	0	0
尾張東部浄水場	令和5年4月17日	0	0	0	0
	令和5年10月16日	0	0	0	0
犬山浄水場	令和5年6月19日	0	0	0	0
	令和5年12月18日	0	0	0	0
尾張西部浄水場	令和5年6月19日	0	0	0	0
	令和5年12月18日	0	0	0	0
豊田浄水場	令和5年7月18日	0	0	0	0
	令和6年1月23日	0	0	0	0
幸田浄水場	令和5年7月18日	0	0	0	0
	令和6年1月23日	0	0	0	0
豊橋浄水場	令和5年8月14日	0	0	0	0
	令和6年2月19日	0	0	0	0
豊橋南部浄水場	令和5年9月19日	0	0	0	0
	令和6年3月19日	0	0	0	0
豊川浄水場	令和5年8月14日	0	0	0	0
	令和6年2月19日	0	0	0	0