

■愛知県営東高森台住宅PFI方式整備事業（第2次） 実施方針に関する意見・提案

No	該当箇所							提案・意見内容
	頁	数字	(数字)	カナ	(カナ)	英字	(英字)	
1	17	4	(1)					A棟側敷地において、消防活動空地が2箇所あり、東側においては、今回事業用地内の既存の駐車場をはしご車を通る想定なので新設についても維持がきょうな提案が求められる