

三洋堂書店乙川店・(仮称)サークルK半田乙川店

大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

1 概要

既存営業中の三洋堂書店駐車場敷地にサークルKを新設する(法第5条第1項)

2 届出の内容

届出年月日	平成19年10月26日		
店舗	店舗名称	三洋堂書店乙川店・(仮称)サークルK半田乙川店	
	店舗所在地	半田市乙川内山町31番地 他1筆	
設置者	名称	株式会社三洋堂書店	
	代表者	代表取締役 加藤和裕	
	住所	名古屋市瑞穂区新開町18番22号	
	備考	ほか1名	
小売業者	名称	株式会社三洋堂書店	
	代表者	代表取締役 加藤和裕	
	住所	名古屋市瑞穂区新開町18番22号	
	備考	ほか1名	
店舗面積	1,810 m ²		
施設の配置	駐車場	位置	別紙図面のとおり
		台数	130 台
	駐輪場	位置	別紙図面のとおり
		台数	33 台
	荷捌施設	位置	別紙図面のとおり
		面積	98 m ²
	廃棄物 保管施設	位置	別紙図面のとおり
		容量	26.28 m ³
施設の運営	営業時間	開店	24時間(一部午前7時)
		閉店	24時間(一部午前0時)
	駐車場利用時間帯		24時間(一部午前6時30分から午後10時まで)
	駐車場出入口	数	3箇所
		位置	別紙図面のとおり
	荷捌時間帯		24時間
新設する日	平成20年6月27日		

3 参考事項

敷地面積	7,302 m ²		
建築面積	2,011 m ²		
延床面積	2,004 m ²		
業態	総合店		
用途地域	準工業地域	-	-
備考			

三洋堂書店乙川店・(仮称)サークルK半田乙川店

4 基本的配慮事項

配慮事項	記述事項
(1) まちづくり計画の検討	該当無し
(2) 深夜営業の対応	三洋堂は午前0時まで。サークルKは24時間営業する
(3) 住民説明会の開催	地域住民等の理解が十分得られるよう説明・周知
(4) テナントの履行確保	設置者と小売業者が同一のため不要
(5) 責任者の任命	店長を責任者として任命
(6) 予測乖離時の措置	再調査・再対策を検討の上、必要措置を実施
(7) 通年の臨時措置	必要に応じ交通整理員を配置
(8) 開店時の臨時措置	必要に応じ交通整理員を配置

5 施設の配置及び運営方法に関する事項

1 駐車需要の充足・周辺地域の利便確保のための配慮

(1) 交通に係る事項

ア 駐車場の必要台数の確保

(ア) 小売店舗の必要駐車台数

a 指針による算出

行政人口	店舗面積	日來客数 原単位 (人/千㎡)	ピーク率	駅からの距離 (商業系地域の 場合)	自動車分担率	平均乗車人員	平均駐車 時間係数	必要駐車台数
119,452人	1,810 ㎡	1,046	14.40%	30 m	70.00%	2.00 人	0.67	64 台

総駐車台数	従業員等駐車台数	業務用駐車台数	搬出入用駐車台数	併設施設駐車台数	来客用駐車台数	評価
139 台	9 台	0 台	0 台	0 台	130 台	

イ 駐車場の位置及び構造等

1平面自走オレター:無	2平面自走オレター:有	3機械式駐車場	共用駐車場数	ピーク1hの来台車数
1箇所	0箇所	0箇所	0箇所	95 台

ウ 駐車場形式・出入口数・位置・駐車待スペース・分散確保・交通整理

敷地内 駐車場	種別	1	収容台数	132 台	歩行者動線	分離	騒音配慮	駐車場の平面化	排ガス配慮	アイドリングストップ	評価
	出入口数	道路種別	道路幅員	歩道	交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数	道路形態	入出庫方法	整理員	
東	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	2箇所	県道	11m	なし	30m	10m	69	双方向	右左折混合	なし	
南	1箇所	市町村道	6m	なし	30m	25m	26	双方向	右左折混合	なし	
北	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通整理員等の配置 年間を当して混雑する時期のみ配備											

評価	駐車場法の基準	駐車場出入口の数・位置	駐車待スペース	駐車場の分散確保	出入口における交通整理

エ 周辺交通状況の把握

交通量調査	来客車両等の方向別予測	店舗周辺状況調査	交通流動の予測
実施	実施	実施	実施(交通飽和度等の検討)

(ア) 交通飽和度の検討

		休日			平日		
		現況	開店後	評価	現況	開店後	評価
交差点A	飽和度	0.744	0.760		0.515	0.556	
	将来交通量 / 可能交通容量	1.310	1.340		0.880	0.950	
	ピーク時間帯	9時台			11時台		
交差点B	飽和度	0.173	0.183		0.141	0.152	
	将来交通量 / 可能交通容量	0.300	0.320		0.210	0.240	
	ピーク時間帯	17時台			11時台		
交差点C	飽和度	0.468	0.492		0.392	0.411	
	将来交通量 / 可能交通容量	0.650	0.690		0.520	0.550	
	ピーク時間帯	16時台			18時台		

周辺道路の混雑を回避するための対策等

現在すでに三洋堂書店は営業しており、実質新設はサークルKだけで、増加量は微量ですので、周辺道路への影響は少ないと思われます。また、問題が発生した場合には、所轄警察と協議の上、信号機のサイクル長の調整等の対策を致します。

三洋堂書店乙川店・(仮称)サークルK半田乙川店

オ 駐輪場等の確保等

駐輪場の位置及び箇所数	三洋堂入口付近に1箇所、サークルK入口付近に1箇所
駐輪場の収容台数	33台
標準収容台数	52台
収容台数根拠	実態調査の結果、ピーク時24台(既存三洋堂:18台、近隣サークルK:6台)

位置評価	台数評価

キ 荷捌施設の整備等

(ア) 荷捌施設の整備

停車位置	専用出入口・通路	面積	営業時間外の搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力
敷地内	混在	25㎡	なし	15分	2台	2台	三洋堂
敷地内	混在	73㎡	なし	15分	2台	2台	サークルK

(イ) 計画的な搬入

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待スペース	評価
11:00~12:00	2台	11:00~12:00	24:00~01:00	なし	必要なし	三洋堂
1:00~2:00	2台	11:00~12:00	24:00~01:00	なし	必要なし	サークルK

ク 経路の設定等

(ア) 車両関係

a 来客車関係

案内表示の設置	交通整理員の配置	情報提供	生活道路の回避	通学路の回避	療養施設等の回避	右折経路
あり	配置なし	チラシ配布	回避	回避	回避	あり

b 搬出入車両関係

通学路との交錯	登下校時間の運行	登下校時間の交通整理員
なし	-	-

非配備の場合等の対応

c バス・タクシー等交通機関関係

駐車場の確保
バス・タクシー等の停留所なし

d 地方公共団体・公共交通事業者の事業関係

パークアンドライド事業等への協力	評価
事業なし	

(イ) 歩行者通行関係

通り抜け可能通路の保持	通行妨害施設	閉店後の夜間照明の設置	評価
必要なし	なし	必要なし	

(ウ) 廃棄物・リサイクル関係

廃棄物減量化計画	リサイクル活動推進計画	評価
実施	実施	

(エ) 防災・防犯対策への協力

a 防災への協力

非難場所の提供	物資の緊急提供	その他
締結可能	締結可能	

b 防犯への協力

夜間照明の配置	警備員等の巡回	その他	評価
配慮あり	なし		

2 生活環境悪化防止関係

(1) 騒音発生に係る事項

ア 騒音問題対応策

(ア) 一般的対策

	住居(距離)	高層住居(距離)	騒音発生源	遮音壁(高さ)	緑地帯	その他の対策
東方向	4m	なし	キュービクル	2m	なし	-
西方向	11m	なし	自動車走行騒音	なし	なし	-
南方向	0m	なし	自動車走行騒音	3m、5m	なし	-
北方向	0m	なし	自動車走行騒音	2m	なし	-

遮音壁の影響 東及び北方向については、住居に影響なし。南方向については、住民了解済み。

三洋堂書店乙川店・(仮称)サークルK半田乙川店

(イ) 営業活動の騒音対策

早朝・深夜荷捌きの有無	あり
荷捌施設建築計画面での配慮	特になし
荷捌作業運営面での配慮	アイリングストップ、作業員の騒音防止意識の徹底
放送設備使用面での配慮	屋外放送なし

(ウ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

冷却塔、室外機等からの騒音配慮	遮音壁の設置
給排気口等からの騒音配慮	低騒音型機器の導入
駐車場からの騒音配慮	周辺道路との段差をなくす、アイリングストップ、遮音壁の設置
廃棄物収集作業等に伴う騒音配慮	早朝、深夜の作業回避
経年劣化等の事後対策	機器周辺の防音措置の強化、機器の配置の見直し・更新

イ 騒音の予測評価

予測対象騒音	定常騒音	空調機室外機 14	冷却塔	給排気口 22	変電施設	浄化槽	ポンプ						
	変動騒音	冷凍機室外機 2	キュービクル 2										
		自動車走行	後進警報ブザー	台車走行	BGM	アナウンス							
		ゴミ収集作業	アイリング										
衝撃騒音	荷降し音	台車走行											
建物の構造(高さ)		鉄骨造1階建(9.5m 4.04m)											

(ア) 等価騒音レベル予測

		A	B	C	D
用途地域		準工業地域	準工業地域	準工業地域	準工業地域
昼間基準値		60 dB	60 dB	60 dB	60 dB
夜間基準値		50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	39.4 dB	42.5 dB	44.4 dB	42.6 dB
	評価				
県	夜間等価騒音レベル	38.6 dB	41.9 dB	39.9 dB	35.7 dB
	評価				
		E	F		
用途地域		準工業地域	準工業地域		
昼間基準値		60 dB	60 dB		
夜間基準値		50 dB	50 dB		
設置者	昼間等価騒音レベル	46.3 dB	43.3 dB		
	評価				
県	夜間等価騒音レベル	42.3 dB	37.0 dB		
	評価				
		妥当	妥当		
		妥当	妥当		

基準値を超えた場合の対応等

--

三洋堂書店乙川店・(仮称)サークルK半田乙川店

(イ)夜間における騒音ごとの予測

A 商工業地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの有無		無			
B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か					
上記A・Bの具体的内容					
用途地域		準工業地域	準工業地域	準工業地域	準工業地域
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし	なし	なし
基準値		50dB	50dB	50dB	50dB
設置者	定常騒音の騒音レベル	42.9dB	44.7dB	46.9dB	48.9dB
	評価				
県	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	29.7dB	29.7dB	29.7dB	25.9dB
	評価				
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当	妥当	妥当
用途地域		準工業地域	準工業地域	準工業地域	準工業地域
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし	なし	なし
基準値		50dB	50dB	50dB	50dB
設置者	定常騒音の騒音レベル	35.0 dB	22.6dB	29.5dB	32.2dB
	評価				
県	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	49.8dB	80.8dB	47.0 dB	49.8dB
	評価				
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当	妥当	妥当
用途地域		準工業地域	準工業地域		
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし		
基準値		50dB	50dB		
設置者	定常騒音の騒音レベル	42.0 dB	19.3dB		
	評価				
県	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	25.7dB	44.6dB		
	評価				
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当		
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当		

基準値を超えた場合の対応等

基準値を上回る地点 の住居側境界における予測の結果は63.3dBとなるが、同じ地点において環境騒音を測定したところ、等価騒音レベルが65.7dBの実測結果となっており、周辺住環境への影響は少ないと考えられる。

(2) 廃棄物関係

ア 廃棄物等の保管について

悪臭問題関係配慮	特になし
衛生問題関係配慮	特になし

(ア)小売店舗の必要保管容量

a 指針に分類される廃棄物等

取扱品目	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	必要保管容量	見かけ比重の変更	評価
紙廃棄物用	26.28 m ³	1日	0.376 t	0.10 t/m ³	3.76 m ³	変更なし	
金属製廃棄物用		1日	0.013 t	0.10 t/m ³	0.13 m ³	変更なし	
ガラス製廃棄物用		1日	0.011 t	0.10 t/m ³	0.11 m ³	変更なし	
プラスチック製廃棄物用		1日	0.036 t	0.01 t/m ³	3.62 m ³	変更なし	
生ごみ用		1日	0.306 t	0.55 t/m ³	0.56 m ³	変更なし	
その他可燃性廃棄物用		1日	0.098 t	0.38 t/m ³	0.26 m ³	変更なし	
合計	26.28 m ³	-	-	-	8.43 m ³	-	
保管日数の設定根拠	既存の実績に基づく						
見かけ比重変更の理由	変更なし						
指針と異なる算定式の使用	変更なし						

三洋堂書店乙川店・(仮称)サークルK半田乙川店

廃棄物排出量を減少させる要因		廃棄物排出量を増加させる要因	
ダンボール不使用納品の実施	なし	空缶・空き瓶の回収箱設置	あり
生ゴミ堆肥化施設の使用	なし	食品トレー・ペットボトルの回収箱設置	あり
廃棄物等圧縮機の使用	なし	食品加工場の設置	なし
脱水装置の使用	なし	物販店以外の施設との保管施設の共有	なし
その他	なし	その他	なし

位置・構造	種類・処理方法ごとの分別の実施		分別廃棄を実施	
	搬出作業の利便性の確保		特になし	
	搬出作業の騒音・悪臭対策の確保		夜間及び早朝作業は控える	
	生ゴミ保管施設の温度管理等の実施		なし	
	生ゴミ保管施設の密閉性の確保		あり	

イ 廃棄物等の運搬や処理について

十分な搬送頻度の確保	特になし
繁忙期の特別な措置	搬出回数を増便
運搬(予定)業者(免許番号)	三洋堂:(有)三四四(第02310041908号)、サークルK:未定
運搬業者・処理業者に対する情報提供	特になし
敷地内処理の配慮	すべて敷地外処理
廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定	なし

ウ その他廃棄物関連対応策について

食品加工場等からの悪臭防止対策	三洋堂:該当なし、サークルK:簡易調理施設のためなし
併設施設からの悪臭防止対策	該当なし

評価

(3) 街づくり等への配慮

街並みづくり等への配慮	周辺と調和のとれた外観に努めます。
市町村等の公的計画への協力	特になし
照明等の配慮	下方配光、上空への拡散防止、周辺への拡散防止
敷地内の緑地計画	特になし

評価

市町村の意見概要	対応
意見なし	-

住民等の意見の概要	対応
意見なし	-

県の意見案
意見なし