

別紙1 各室・エリアの要求水準

(黄色の網掛けは実施方針からの修正・追加を示す)

区分				基本事項											空調和設備								衛生設備					電気設備		情報通信設備						
番号	室名	階	環セ 衛研 共有	部 課室 1	部 課室 2	部 屋 用 途	面 積	室 数	特 殊 室	利用想定人数					常 時	空調運転			設定温度		相 対 湿 度	緊 急 強 制 排 気	清 浄 度	給 水	一 般 用 排 水	実 験 用 排 水	都 市 ガ ス	給 湯	実 験 用 三 相	非 常 電 源	電 話	情 報 ・ L A N	テ レ ビ 接 続 端 子			
										常 時 滞 在 人 数	使 用 時 平 均 人 数	最 大 人 数	夜 間 人 数	定 員		夏 期	冬 期	夏 期	冬 期	夏 期														冬 期	夏 期	冬 期
-	-	-	-	-	-	-	m ²	室	-	人	人	人	人	人	年間	夏期 8:45~17:00 冬期 8:45~17:15	一定 期間	-	°C	°C	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	総務事務室	1	環セ	総務課	-	事務室	75	1	-	8	8	9	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	多機能	有	有	
2	所長室	1	環セ	総務課	-	事務室	24	1	-	1	1	5	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	有	
3	更衣室(男)	1	環セ	総務課	-	更衣室	3	1	-	0	1	3	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	給湯室	1	環セ	総務課	-	給湯室	5	1	-	0	1	2	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	企画情報室	1	環セ	企画情報部	-	事務室	46	1	-	8	8	8	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	多機能	有	有		
6	実習・研修室	1	環セ	企画情報部	-	実習室	90	1	-	0	36	40	-	36	-	○(使用時のみ)	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	有	有	有	-	-	-	-	-	有	有	
7	多目的スペース	1	環セ	企画情報部	-	多目的室	103	1	-	0	5	20	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	有
8	倉庫(総務課)	1	環セ	総務課	-	倉庫	40	1	-	0	1	4	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	倉庫(企画情報部)	1	環セ	企画情報部	-	倉庫	32	1	-	0	1	3	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	更衣室(女)	1	環セ	全部	-	更衣室	6	1	-	0	1	12	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	倉庫(調査第一部)	1	環セ	調査研究第一部	大気圏部	倉庫	10	1	-	0	2	4	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	総務事務室	1	衛研	総務課	-	事務室	63	1	-	7	9	14	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	多機能	有	有		
13	所長室	1	衛研	総務課	-	事務室	23	1	-	1	1	6	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	有
14	更衣室(女)	1	衛研	総務課	-	更衣室	3	1	-	0	1	2	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	給湯室	1	衛研	総務課	-	給湯室	5	1	-	0	1	2	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	有	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	生活科学研究室	1	衛研	衛生化学部	生活科学研究室	実験室	31	1	-	0	2	4	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	有
17	前室	1	衛研	衛生化学部	生活科学研究室	実験室	4	1	-	0	1	2	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	RI測定室	1	衛研	衛生化学部	生活科学研究室	実験室	19	1	-	0	2	4	-	-	○	-	-	23±2	50-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	有	
19	共同研究室	1	衛研	生物学部・衛生化学部	-	実験室	53	1	-	0	6	12	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	-	有	-	有	-	-	-	-	-	一般	有	
20	顕微鏡室	1	衛研	生物学部・衛生化学部	-	実験室	25	1	電子顕微鏡設置	0	1	3	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	一般	有		
21	健康科学情報室	1	衛研	企画情報部	健康科学情報室	事務室	100	1	-	5	5	10	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	クラス8	有	有	-	-	-	-	-	-	有	多機能	有	有	
22	倉庫(衛研)	1	衛研	総務課	-	倉庫	5	1	-	0	1	3	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	エントランス・展示ホール	1	共用	-	-	ホール	360	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	有	
24	風除室(中央)	1	共用	-	-	ホール	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	風除室(東側)	1	共用	-	-	ホール	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	風除室(西側)	1	共用	-	-	ホール	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	EVホール・廊下(東側)	1	共用	-	-	ホール・廊下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	EVホール・廊下(西側)	1	共用	-	-	ホール・廊下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	第1会議室	1	共用	-	-	会議室	160	1	-	0	80	120	-	117	-	○(使用時のみ)	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	一般	有	有	
30	第2会議室	1	共用	-	-	会議室	56	1	-	0	15	30	-	30	-	○(使用時のみ)	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	有	有	
31	特別会議室	1	共用	-	-	会議室	20	1	-	0	5	10	-	10	-	○(使用時のみ)	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	有	有	
32	図書室(センター)	1	共用	-	-	図書室	42	1	-	0	5	12	-	-	-	○(使用時のみ)	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	有	-	
33	図書室(衛研)	1	共用	-	-	図書室	42	1	-	0	2	8	-	-	-	○(使用時のみ)	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	有	-	
34	休養室1	1	共用	-	-	休養室	6	1	-	0	1	1	-	-	-	○(使用時のみ)	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	休養室2	1	共用	-	-	休養室	6	1	-	0	1	1	-	-	-	○(使用時のみ)	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	守衛室・仮眠室	1	共用	-	-	事務室	28	3	ユニットシャワー	2	2	4	2	-	-	○	○(夜間)	-	28	19	40-70	-	-	有	有	-	-	有	-	有	多機能	有	有	-	-	
37	清掃員控室	1	共用	-	-	事務室	9	1	-	0	1	2	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	WC(男)(東側)	1	共用	-	-	便所	17	-	-	0	1	6	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	WC(女)(東側)	1	共用	-	-	便所	15	-	-	0	1	3	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	WC(男)(西側)	1	共用	-	-	便所	4	-	-	0	1	1	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	WC(女)(西側)	1	共用	-	-	便所	4	-	-	0	1	1	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	多目的トイレ(HC)	1	共用	-	-	便所	6	1	-	0	1	2	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	ACR(東側)	1	共用	-	-	機械室	52	1	-	0	1	2	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	ACR(西側)	1	共用	-	-	機械室	33	1	-	0	1	2	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	EPS(東側)	1	共用	-	-	機械室	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	EPS(西側)	1	共用	-	-	機械室																														

区分				基本事項											空調調設備							衛生設備					電気設備		情報通信設備						
番号	室名	階	環七 研共有	部 課室 1	部 課室 2	部 屋用途	面積	室 数	特 殊 室	利用想定人数					空調運転				設定温度			相 対 湿 度	緊 急 強 制 排 気	清 浄 度	給 水	一 般 用 排 水	実 験 用 排 水	都 市 ガ ス	給 湯	実 験 用 三 相	非 常 電 源	電 話	情 報 ・ L A N	テ レ ビ 接 続 端 子	
										常 時 滞 在 人 数	使 用 時 平 均 人 数	最 大 人 数	夜 間 人 数	定 員	常 時	業 務 時 間	連 続 運 転	空 調 な し	夏 期	冬 期	夏 期														冬 期
-	-	-	-	-	-	-	m ²	室	-	人	人	人	人	人	年間	夏期 8:45~17:00 冬期 8:45~17:15	一 定 期 間	-	℃	℃	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
67	前室	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	実験室	9	1	-	0	1	2	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	-	-		
68	保管庫	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	倉庫	5	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
69	試料保管室	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	倉庫	9	1	-	0	1	2	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
70	倉庫1	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	倉庫	6	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
71	倉庫2	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	倉庫	6	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
72	LC-MS室2	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	実験室	15	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	20~25(±2以内)	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	一般	有	-		
73	GC-MS室4	2	環七	調査研究第二部	応用化学部	実験室	15	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	20~25(±2以内)	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	一般	有	-		
74	GC-MS室3	2	環七	調査研究第二部	水圏部	実験室	14	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	25	20	40-70	-	-	-	-	-	-	-	有	-	一般	有	-		
75	GC-MS室1	2	環七	調査研究第二部	水圏部	実験室	14	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	25	20	40-70	-	-	有	-	有	有	有	有	-	一般	有	-		
76	GC-MS室2	2	環七	調査研究第二部	水圏部	実験室	22	1	-	0	2	4	-	-	○	-	-	-	25	20	40-70	-	-	-	-	-	-	-	有	-	一般	有	-		
77	前室	2	環七	調査研究第二部	水圏部	実験室	13	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	25	20	40-70	-	-	有	-	有	有	有	有	-	一般	有	-		
78	LCMS室1	2	環七	調査研究第二部	水圏部	実験室	16	1	-	0	2	4	-	-	○	-	-	-	25	20	40-70	-	-	-	-	-	-	-	有	-	一般	有	-		
79	重金属分析室	2	環七	調査研究第二部	水圏部	実験室	25	1	-	0	2	5	-	-	○	-	○	-	25	20	80以下	-	-	有	-	有	有	有	-	一般	有	-			
80	水・廃棄物試料保存室	2	環七	調査研究第二部	水圏部	冷蔵庫	25	1	プレファブ	0	1	4	-	-	○	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-	-		
81	打合せ室(東側)	2	環七	全部	-	会議室	23	1	-	0	6	12	-	-	-	○(使用時のみ)	-	-	26	19	40-70	-	-	有	有	-	-	有	-	一般	有	-			
82	倉庫(ゴミ庫)(東側)	2	環七	-	-	倉庫	4	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
83	ボンベ庫(東側)	2	環七	-	-	倉庫	9	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
84	事務室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	事務室	89	1	-	18	18	20	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	-	-	-	-	-	一般	有	有		
85	応接室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	会議室	8	1	-	0	2	3	-	-	-	○(使用時のみ)	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	有	-		
86	更衣室(男)	2	衛研	衛生化学部	衛生化学部	更衣室	5	1	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	-	-		
87	更衣室(女)	2	衛研	衛生化学部	衛生化学部	更衣室	5	1	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
88	食品化学研究室1	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	124	1	-	0	4	10	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	有	-	有	有	有	有	有	有	有	-	一般	有	-	
89	天秤室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	5	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
90	毒劇試薬庫	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	倉庫	8	1	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○(夏期)	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91	一般試薬庫	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	倉庫	23	1	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○(夏期)	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	酸処理室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	18	1	-	0	1	4	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	有	有	有	有	-	一般	-	-	-	
93	食品化学研究室2	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	106	1	-	0	3	10	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	有	-	有	有	有	有	有	有	-	一般	有	-		
94	薬品化学研究室1(前処理)	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	105	1	-	0	3	5	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	有	-	有	有	有	有	有	有	-	一般	有	-		
95	薬品化学研究室2(機器室)	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	33	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	25~28	40-70	有	-	有	有	-	-	-	-	有	-	一般	有	-		
96	コンプレッサー室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	6	1	防音性能	0	0	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
97	暗室・検体保管室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	実験室	8	1	暗室	0	1	2	-	-	○	-	-	-	25~28	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	LCMS室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	37	1	-	0	1	4	-	-	○	-	-	-	20~23	40-70	有	-	有	有	-	-	-	-	-	-	一般	有	-		
99	GC/GCMS室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	31	1	-	0	1	3	-	-	○	-	-	-	28	18	40-70	有	-	有	有	-	-	-	-	-	一般	有	-		
100	検体保管室	2	衛研	衛生化学部	医薬食品研究室	倉庫	12	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
101	低温実験室2	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	18	1	プレファブ	0	1	2	-	-	○	-	-	-	4~6	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-		
102	低温実験室1	2	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	18	1	プレファブ	0	1	2	-	-	○	-	-	-	4~6	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-		
103	打合せ室(西側)	2	衛研	全部	-	会議室	23	1	-	0	9	18	-	-	-	○(使用時のみ)	-	-	26	19	40-70	-	-	有	有	-	-	有	-	一般	有	-			
104	ゴミ庫(西側)	2	衛研	-	-	倉庫	4	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
105	ボンベ庫(西側)	2	衛研	-	-	倉庫	9	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
106	熱源機械室	2	共用	-	-	機械室	133	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
107	EVホール・廊下(東側)	2	共用	-	-	ホール・廊下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
108	EVホール・廊下(西側)	2	共用	-	-	ホール・廊下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
109	WC(男)(東側)	2	共用	-	-	便所	13	-	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-		
110	WC(女)(東側)	2	共用	-	-	便所	13	-	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-		
111	WC(男)(西側)	2	共用	-	-	便所	13	-	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-		
112	WC(女)(西側)	2	共用	-	-	便所	13	-	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-	-		
113	ACR(東側)	2	共用	-	-	機械室	16	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
114	ACR(西側)	2	共用	-	-	機械室	16	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
115	EPS(東側)	2	共用	-	-	機械室	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
116	EPS(西側)	2	共用	-	-	機械室	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
117	階段(東側)	2	共用	-	-	階段	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
118	階段(西側)	2	共用	-	-	階段	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
119	エレベータ EV1(東側)	2	共用	-	-	エレベータ	9	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
120	エレベータ EV2(西側)	2	共用	-	-	エレベータ	9	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
121	事務室	3	環七	調査研究第二部	水圏・応用化学・生活環境部	事務室	86	1	-	17	17	17	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多機能	有	有	
122	更衣室(男)	3	環七	調査研究第二部	水圏・応用化学・生活環境部	更衣室	6	1	-	0																									

区分				基本事項											空調調和設備								衛生設備					電気設備		情報通信設備					
番号	室名	階	環セ 研共有	部 課室 1	部 課室 2	部 屋用途	面積	室 数	特 殊 室	利用想定人数					空調運転				設定温度				相 対 湿 度	緊 急 強 制 排 気	清 浄 度	給 水	一 般 用 排 水	実 験 用 排 水	都 市 ガ ス	給 湯	実 験 用 三 相	非 常 電 源	電 話	情 報 ・ L A N	テ レ ビ 接 続 端 子
										常 時 滞 在 人 数	使 用 時 平 均 人 数	最 大 人 数	夜 間 人 数	定 員	常 時	業 務 時 間	連 続 運 転	空 調 な し	夏 期	冬 期	夏 期	冬 期													
-	-	-	-	-	-	-	m ²	室	-	人	人	人	人	人	年間	夏期 8:45~17:00 冬期 8:45~17:15	○	○	-	℃	℃	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	前室	3	環セ	調査研究第二部	水圏部	実験室	9	1	-	0	1	2	-	-	-	○	○	-	25	20	40-70	-	-	-	-	-	有	-	-	-	-	-	一般	有	-
136	イオンクロマトグラフ分析室	3	環セ	調査研究第二部	水圏部	実験室	33	1	-	0	2	4	-	-	-	○	○	-	25	20	40-70	-	-	有	-	有	有	有	-	-	-	一般	有	-	
137	恒温室	3	環セ	調査研究第二部	水圏部	実験室	16	1	恒温室	0	1	3	-	-	○	-	-	-	20	20	40-60	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	一般	有	-
138	打合せ室(東側)	3	環セ	全部	-	会議室	23	1	-	0	6	12	-	-	-	○(使用時のみ)	-	-	-	26	19	40-70	-	-	有	有	-	-	有	-	-	一般	有	-	
139	倉庫(ゴミ庫)(東側)	3	環セ	-	-	倉庫	4	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
140	ボンベ庫(東側)	3	環セ	-	-	倉庫	9	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
141	食品検査室	3	衛研	生物学部	医動物研究室	実験室	50	1	-	0	3	4	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	有	有	有	-	-	-	一般	有	-	
142	医動物低温実験室	3	衛研	生物学部	医動物研究室	実験室	7	1	プレファブ	0	1	2	-	-	○	-	-	-	4~8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	有	-	
143	前室	3	衛研	生物学部	医動物研究室	実験室	11	1	-	0	1	2	-	-	○	-	-	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般	有	-
144	遺伝子検査室1	3	衛研	生物学部	医動物研究室	実験室	21	1	-	0	2	3	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	-	-	有	-	-	-	一般	有	-	
145	遺伝子検査室3	3	衛研	生物学部	医動物研究室	実験室	8	1	-	0	2	3	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	-	-	有	-	-	-	一般	有	-	
146	遺伝子検査室2	3	衛研	生物学部	医動物研究室	実験室	22	1	-	0	2	3	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	-	-	有	-	-	-	一般	有	-	
147	血清情報室	3	衛研	生物学部	ウイルス研究室	倉庫	49	1	-	0	1	8	-	-	-	-	○(夏期)	-	-	28以下	40-70	-	-	有	有	-	-	有	有	有	有	一般	有	-	
148	RI作業室	3	衛研	衛生化学部	生活科学研究室	実験室	31	1	-	0	2	3	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	-	-	有	-	-	-	一般	有	-	
149	採水容器保管室	3	衛研	衛生化学部	生活科学研究室	倉庫	12	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	酸処理室	3	衛研	衛生化学部	生活科学研究室	実験室	22	1	-	0	1	2	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	-	-	有	有	有	有	有	-	-	-	一般	有	-	
151	生活科学研究室	3	衛研	衛生化学部	生活科学研究室	実験室	200	1	-	0	7	10	-	-	-	○	-	-	28	19	40-70	有	-	有	有	有	有	有	有	有	有	一般	有	-	
152	天秤室	3	衛研	衛生化学部	生活科学研究室	実験室	5	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
153	毒劇試薬庫	3	衛研	衛生化学部	生活科学研究室	倉庫	8	1	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○(夏期)	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	
154	一般試薬庫	3	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	倉庫	23	1	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○(夏期)	-	28	19	40-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
155	器材室	3	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	倉庫	54	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
156	GC-MS室	3	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	36	1	-	0	2	4	-	-	-	-	-	○	-	28	19	40-70	有	-	有	有	-	-	-	-	-	一般	有	-	
157	HPLC室	3	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	28	1	-	0	2	3	-	-	-	-	-	○	-	28	19	40-70	有	-	有	有	-	-	-	-	-	一般	有	-	
158	IC室	3	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	14	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	28	19	40-70	-	-	有	有	-	-	-	-	-	一般	有	-	
159	検体保管室	3	衛研	衛生化学部	生活科学研究室	倉庫	11	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160	TOC室	3	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	14	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	28	19	40-70	-	-	有	有	-	-	-	-	-	一般	有	-	
161	AAS室	3	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	14	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	28	19	40-70	有	-	有	有	-	-	-	-	-	一般	有	-	
162	ICP-MS室	3	衛研	衛生化学部	医薬食品・生活科学研究室	実験室	14	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	25以下	40-70	有	-	有	有	-	-	-	-	-	-	一般	有	-	
163	機材室・器材保管室	3	衛研	生物学部	医動物・細菌・ウイルス研究室	倉庫	41	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
164	打合せ室(西側)	3	衛研	全部	-	会議室	23	1	-	0	9	18	-	-	-	○(使用時のみ)	-	-	-	26	19	40-70	-	-	有	有	-	-	有	-	-	一般	有	-	
165	ゴミ庫(西側)	3	衛研	-	-	倉庫	3	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
166	器材庫(西側)	3	衛研	-	-	倉庫	4	1	-	0	1	1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
167	ボンベ庫(西側)	3	衛研	-	-	倉庫	6	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
168	電気室	3	共用	-	-	機械室	133	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
169	EVホール・廊下(東側)	3	共用	-	-	ホール・廊下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
170	EVホール・廊下(西側)	3	共用	-	-	ホール・廊下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
171	WC(男)(東側)	3	共用	-	-	便所	13	-	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-		
172	WC(女)(東側)	3	共用	-	-	便所	13	-	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-		
173	WC(男)(西側)	3	共用	-	-	便所	13	-	-	0	1	3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-		
174	WC(女)(西側)	3	共用	-	-	便所	13	-	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	有	有	-	-	-	-	-	-	-		
175	ACR(東側)	3	共用	-	-	機械室	16	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
176	ACR(西側)	3	共用	-	-	機械室	16	1	-	0	1	2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
177	EPS(東側)	3	共用	-	-	機械室	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
178	EPS(西側)	3	共用	-	-	機械室	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
179	階段(東側)	3	共用	-	-	階段	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
180	階段(西側)	3	共用	-	-	階段	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
181	エレベータ EV1(東側)	3	共用	-	-	エレベータ	9	-	-	-	-	-	-	20	-	-																			

