

コンテナハウス活用モデル事業委託業務に関する御質問と回答

No.	日付	項目	御質問	回答
1	2024/6/24	仕様書 4-(4)-イ	7月12日までに愛知県内市町村と合意まで必要でしょうか？	コンテナハウスを設置する市町村については、委託事業者を決定後、県が選定する予定です。そのため、応募時点(7月12日)において、応募者が市町村と合意を得る必要はありません。 ただし、募集要領5(2)オに示すとおり、応募者にとって最適と考える設置案は提案してください。
2	2024/6/24	仕様書 4-(4)-イ	愛知県内で災害対策強化地域等指定している市町村はございますでしょうか？	地域指定については次のとおりです。 【東海地震に関する地震防災対策強化地域】 名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、高浜市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町の39市町村 (平成24年1月4日現在。大規模地震対策特別措置法第3条第1項に基づく。) 【南海トラフ地震防災対策推進地域】 県内の54市町村 (平成26年3月28日現在。同特別措置法第3条第1項に基づく。) 【南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域】 豊橋市、田原市、南知多町 (平成26年3月28日現在。同特別措置法第10条第1項に基づく。)
3	2024/6/28	前提	基礎工事は含まないと考えて宜しいか？	県が選定した設置場所によっては不要となる可能性はありますが、応募段階においては、仕様書4(4)のとおり、原則として基礎工事を含むものとお考え下さい。
4	2024/6/28	前提	設置場所に関する1次側工事については含まないと考えて宜しいか？	お見込みのとおり、仕様のうえでは含みません。ただし、ご提案される内容に1次側工事(電力の引き込み工事)が必要ならば、他の仕様を満たす範囲で含んでいただいても構いません。
5	2024/6/28	募集要領 7-(2)	評価基準について、金額と提案内容の評価比率についてはどうか？ ex. 事業費用600万円・提案内容【優】と 事業費用500万円・提案内容【可】の優劣	評価基準の詳細についてはお答えできません。
6	2024/6/28	募集要領 7-(3)	プレゼンテーションへの参加人数に指定はあるか？ 提携業者の同席も可能か？	参加人数に指定はありませんが、5名を超えるようであれば、別途ご相談ください。 なお、提携業者様の同席も可能です。
7	2024/6/28	仕様書 4-(2)-イ	コンテナはISOコンテナ指定か？設置場所によって建築確認は不要だが、建築確認申請が必要な場合ISOコンテナでは対応不可となるがよいのか？	コンテナはISO指定ではありません。
8	2024/6/28	仕様書 4-(2)-イ	コンテナサイズの高さでGP規格→HQ規格(2896mm)への変更は可能か？ JIS Z 1614では種類の欄で1AAAの高さとなります。(幅・長さの変更なし)	高さの変更は不可とします。仕様書どおり、JIS Z 1614に定めるIC又はICCとしてください。
9	2024/6/28	仕様書 4-(3)-ア①	JIS Z 1616の規格は2024/03/25に廃止となっていますが、規格に準じたすみ金具が必要なのか、またはクレーンでつり上げが可能な形状であれば良いのか？	旧規格に準じたすみ金具としてください。 なお、これに伴い、近日中に仕様書の記載を改める予定ですが、仕様そのものに変更はありません。 (令和5年7月2日付けで仕様書の記載を改めました。)
10	2024/6/28	仕様書 4-(4)-ア	確認申請にかかわる費用については含まない形で宜しいか？また、確認申請が必要な場合、県又は市町村が指定する設計事務所が申請を行うのか？	確認申請にかかわる費用も含みます。そのため、確認申請についても、委託内容に含みます。